建物名称　山梨県立中央病院/精神・身体合併症病棟増築工事

周波数50Hz

幹線番号	電気方式	電圧[V]	こう長 l[m]	負荷名称	負荷容量 [kVA/kW]	設計負荷電流 I[A]	電気方式係数	力率	線種、断面積	配線方式	許容電流低減率	許容電流 [A]	インピーダンス [Ω/km]	電圧降下 e[V]
一般電灯 MLN1P-09	3相4線	100/173	136	PM-1F	11.8	41.4	1	0.95	EM-CEQ60°	CR配線	0.7	147	0.409	2.30
保安電灯 MLG1P-12	3相4線	100/173	132	PM-1F	11.8	41.4	1	0.95	EM-CEQ60°	CR配線	0.7	147	0.409	2.24
一般動力 MMN2M-12	3相3線	200	147	PM-1F	16.8	60.69	1.73	0.8	EM-CET60°	CR配線	0.7	147	0.372	5.74
保安動力 MMG2M-13	3相3線	200	138	PM-1F	16.8	60.69	1.73	0.8	EM-CET60°	CR配線	0.7	147	0.372	5.39