

## 点検設備一覧

階	建具符号	エンジン機種	付記	センサー		センサーの動作方法		取り付け場所	点検曜日		
				内部センサー	外部センサー	タイマー設定	ラチエット設定				
B1F	B01	SFD-8B	DS-150EOS N 片引 30	PC 外センサー-Sw(調理室)	押しボタン	押しボタン	なし	有り	ワゴンプール～調理室	木	
	B02	SFD-8B	DS-150EOS N 片引 30	PC 外センサー-Sw(残材処理室)	押しボタン	押しボタン	なし	有り	ワゴンプール～残材処理室	木	
	B03	STD-11Z	DS-75 N 引分 40	電気錠	センサー式	センサー式	2秒		搬入口風除室	木	
	B04	STFD-2Z	DS-75 N 引分 40	インターロック	タッチ式	タッチ式	4秒		払い出し室～廊下	木	
	B05	LHD-5M	DS-150 N 片引 30	インターロック	タッチ式	なし	4秒		既消毒機材室～払い出し室	木	
	B06	PSD-8Z	DS-500 120φハカ-	制御盤より信号制御	押しボタン	特殊	押しボタン	特殊	なし	待合室～アタローディング室	金
	B07	PSD-4Z	DS-51 F 片引 33	キー-Sw(MK)(廊下)	タッチ式	タッチ式	入切	有り	廊下～測定室(1)	金	
	B08	PSD-11	DS-51 F 片引 40	キー-Sw(MK)(廊下)	タッチ式	タッチ式	入切	有り	廊下～中待合	金	
	B09	SFD-B7A	DS-150 N 引分 40	キー-Sw(MK)(廊下)	タッチ式	タッチ式	入切	有り	待合～中待合	金	
	II B01	STD-21	DS-75F 引分	夜間はテンキー開閉、電気錠(遠隔)テンキー	センサー式	センサー式	なし		駐車場車寄せ	木	
	III B01		DSN-60 NRW(AL)		センサー式	センサー式			理髪店	土	
	III B02		DH-2000		押しボタン	押しボタン			リニアック外	土	
	III B03		DH-2000		押しボタン	押しボタン			リニアック内	土	
小計	13		13台								
1F	101	STD-3A	DS-75 FB 片引 30	PO	センサー式	センサー式	2秒		廊下～風除室 (内)	金	
	102	STD-3B	DS-75 FB 片引 30	PO センサー-Sw(守衛)	センサー式	センサー式	入切		時間外出入口～風除室 (外)	金	
	103	LHD-11Z	DS-60 N 片引 20		押しボタン	押しボタン(鍵付き)	4秒		車椅子便所	金	
	104	STD-4A	DS-150 N 二重片引 50		センサー式	センサー式	2秒		救急スペース～廊下	金	
	105	AD-2	DS-150 FB 引分 40		タッチ式	タッチ式	なし	有り	ICU～初療室	金	
	106	AD-5	DS-150 FB 引分 40	電源SW(初療室)	タッチ式	センサー式	4秒		ICU廊下～初療室	金	
	107	STD-4B	DH-41W (4枚折れ戸)	PO	センサー式	センサー式	2秒		救急廊下	金	
	108	AD-3	DS-150 FB 片引 40		タッチ式	タッチ式	なし	有り	廊下～初療室	金	
	109	PSD-5J	DS-75 FB 片引 20		タッチ式	タッチ式 × 2	2秒		血管造影室～操作室	土	
	110	LHD-T2	DS-75 FB 引分 30		タッチ式	センサー式	4秒		HCU センターロビー～廊下	土	
	111	PSD-5JA	DS-75 FB 片引 20		タッチ式	タッチ式 × 2	なし	有り	血管造影室～準備室	土	
	112	STFD-1	DS-75EOS FB 引分 40	PC 電気錠(遠隔) センサー-Sw(前室)	タッチ式	キー+タッチ式	入切	4秒	待合～前室(更衣室)	金	
	113	STD-5B	DS-75 FB 片引 25	PO キー付センサー-Sw.Box(風除室)	センサー式	センサー式	入切	2秒	風除室～待合 (内)	金	
	114	STD-5A	DS-75 FB 片引 30	PO 電気錠 キー付センサー-Sw.Box同一	センサー式	センサー式	入切	2秒	風除室～エントランスホール (外)	金	
	115	LHD-11Z	DS-60 N 片引 20		押しボタン	押しボタン(鍵付き)	4秒		車椅子便所	金	
	116	LHD-11Z	DS-60 N 片引 20		押しボタン	押しボタン(鍵付き)	4秒		車椅子便所	金	
	117	STD-10a	DS-150FB 片引 30	PO 電源Sw.Box(ロビー)	無線式タッチ	センサー式	2秒		風除室～外来待合ロビー (内)	金	
	118	STD-10	DS-150FB 片引 30	PO 電気錠	センサー式	センサー式	2秒		風除室～エントランスホール (外)	金	
	119	LHD-8	DS-75FB 片引 40	センサー-Sw(前室)	タッチ式	タッチ式	入切	5秒	X線待合～前室	土	
	120	LHD-11	DS-60 N 片引 20		押しボタン	押しボタン(鍵付き)	4秒		車椅子用尿原室	土	
	121	AD-1	DS-75 FB 片引 20		タッチ式	タッチ式	4秒		薬品保管室～初療室	金	
	122	AD-1A	DS-150 FB 引分 40		タッチ式	タッチ式	なし	有り	熱傷処置室～初療室	金	
	II 101	SSD-1A	DS-150円形 引分	電気錠(遠隔)	センサー式	センサー式	2秒		エントランス	金	
	II 102	SSD-1A	DS-150円形 引分	電気錠(遠隔)	センサー式	センサー式	2秒		エントランス	金	
	II 103	SSD-1B	DS-150N 引分		センサー式	センサー式	2秒		エントランス	金	
	II 104	SSD-1B	DS-150N 引分		センサー式	センサー式	2秒		エントランス	金	
	II 105	SSD-1C	DS-150N 引分	キースイッチにて内部センサーカット	センサー式	センサー式	2秒		エントランス	金	
	II 106	SSD-1C	DS-150N 引分	キースイッチにて内部センサーカット	センサー式	センサー式	2秒		エントランス	金	
	II 107	STD-6	DS-75F 片引	※11:00前、15:00以降	センサー式	センサー式	なし		談話・喫茶室	土	
	II 109	LHD-11Z	DS-60N 片引	非常時開放キースイッチ付	押しボタン	押しボタン	なし		多目的便所	金	
	III 101								セブイレブ入口	土	
	III 102								セブイレブ風除室(外)	土	
	III 103								セブイレブ風除室(内)	土	
小計	33		33台								
2F	201	LHD-25A	DS-75 N 片引 25		タッチ式	タッチ式	なし	有り	前室～処置室	木	
	202	SHD-2Z	DH-41 (4枚折れ戸)	PO	タッチ式	タッチ式	4秒		廊下～面会コーナー	木	
	203	LHD-2	DH-41 (4枚折れ戸)	PO センサー-SW(GCU室)	タッチ式	タッチ式	入切	なし	GCU室～面会コーナー	木	
	204	STFD-4	DS-75EOS FB 片引 20	PC	タッチ式	タッチ式	4秒		GCU室～カウンター更衣コーナー	木	
	205	STFD-3	DS-75EOS FB 片引 25	PC	タッチ式	タッチ式	なし	有り	GCU室～沐浴授乳室	木	
	206	STFD-2	DS-150 FB 引分 40		タッチ式	タッチ式	なし	有り	前室～分娩ホール	木	
	207	LHD-T4	DS-75 N 引分 40		タッチ式	タッチ式	なし	有り	EVホール～救急処置室	木	
	208	LHD-2	DH-41 (4枚折れ戸)	PO	センサー式	センサー式	2秒		EVホール～分娩ホール	木	
	209	STD-15A	DS-150 N 二重片引 30		タッチ式	タッチ式	なし	有り	分娩室1～前室	木	
	210	LHD-12Z	DS-75 N 片引 20		タッチ式	タッチ式	4秒		病室廊下～手洗い	木	
	211	LHD-12	DS-75 N 片引 20		タッチ式	タッチ式	4秒		前室(分娩室1)～手洗い	木	
	212	STD-15B	DS-150 N 二重片引30		タッチ式	タッチ式	なし	有り	産婦人科～前室	木	
	213	LHD-9	DS-150 N 片引 40		タッチ式	タッチ式	なし	有り	分娩ホール～救急処置室	木	
	214	LHD-28	DS-75 N 片引 30		タッチ式	タッチ式	4秒		分娩ホール～陣痛室	木	
	215	LHD-13	DS-75 N 二重片引 30		タッチ式	タッチ式	なし	有り	分娩ホール～分娩室2	木	
	216	LHD-9	DS-75 N 二重片引 30		タッチ式	タッチ式	なし	有り	分娩ホール～前室(分娩室3)	木	
	217	LHD-25	DS-75 N 片引 25	センサー-Sw(沐浴室)	タッチ式	タッチ式	入切	4秒	分娩ホール～沐浴室	木	
	218	AD-4	DS-75 N 二重片引 25		タッチ式	タッチ式	なし	有り	前室～分娩室3	木	
	219	LHD-T3	DS-75 N 片引 20		タッチ式	タッチ式	4秒		分娩ホール～更衣室	木	
	220	LHD-22	DS-75 N 二重片引 25		タッチ式	タッチ式	なし	有り	分娩ホール～回復室(1)	木	
	221	LHD-22	DS-75 N 二重片引 25		タッチ式	タッチ式	なし	有り	分娩ホール～M.FICU室	木	
	222	LHD-24B	DS-75 N 片引 25	センサー-Sw(処置室)	タッチ式	タッチ式	入切	4秒	病室廊下～処置室	木	
	223	LHD-11	DS-60 N 片引 25		押しボタン	押しボタン(鍵付き)	4秒		ストリッパ置き場～車椅子便所1	木	
	224	LHD-11	DS-60 N 片引 25		押しボタン	押しボタン(鍵付き)	4秒		ストリッパ置き場～車椅子便所2	木	
	II 201	SD-2-102	DS-75F 片引	終日テンキー開閉、電気錠	無し	無し	無し		ブリッジ出入口	木	
	III 201								2C病棟218入口	木	
小計	26		26台								
3F	301	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～OP-1	土	
	302	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～OP-1	土	
	303	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～OP-2	土	
	304	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～OP-3	土	
	305	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～OP-4	土	
	306	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～OP-5	土	
	307	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～OP-6	土	
	308	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～前室(準備室)	土	
	309	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	前室(準備室)～OP-8	土	
	310	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～前室	土	
	311	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	前室～OP-9	土	
	312	MD-1	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～OP-10	土	
	313	MD-2	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	クリーンサフライ～OP-1	土	
	314	MD-2	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	クリーンサフライ～OP-2	土	
	315	MD-2	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	クリーンサフライ～OP-3	土	
	316	MD-2	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	クリーンサフライ～OP-4	土	
	317	MD-2	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	クリーンサフライ～OP-5	土	
	318	MD-2A	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	クリーンサフライ～OP-6	土	
	319	MD-2	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	クリーンサフライ～前室	土	
	320	MD-2	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	前室～OP-7	土	
	321	MD-2	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	クリーンサフライ～OP-8	土	
	322	MD-2	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	クリーンサフライ～OP-9	土	
	323	MD-2	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	クリーンサフライ～OP-10	土	
	324	MD-3	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～BCR前室	土	
	325	MD-3	マカスM5 DS-75CH 片引	EC-1	タッチ式	タッチ式	なし	有り	BCR(前室)～OP-7	土	
	326	LHD-6	DS-75 N 引分 25		タッチ式	タッチ式	なし	有り	機材室(2)～前室(準備室)	土	
	327	LHD-4	DS-75 N 引分 40		タッチ式	タッチ式	なし	有り	セミクリーンゾーン～手洗いホール	土	
	328	LHD-25	DS-75 N 片引 30		タッチ式	タッチ式	なし	有り	手洗いホール～クリーンサフライ	土	
	329	LHD-25B	DS-75 N 片引 25		タッチ式	タッチ式	なし	有り	ペット洗浄前室～クリーンサフライ	土	
	330	LHD-16	DS-75 N 引分 50	PO センサー-Sw(MK)(ICU廊下)	タッチ式	タッチ式	入切	4秒	セミクリーンゾーン～ICU廊下	土	
	331	LHD-28	DS-75 N 二重片引 25	センサー-Sw(セミクリーンゾーン)	タッチ式	タッチ式	入切	4秒	セミクリーンゾーン～救急用EV前室	土	
	332	LHD-4	DS-150 N 片引 40		タッチ式	タッチ式	4秒		ICU廊下～心カテ前室	土	
	333	PSD-11	DS-150 FB 二重片引 25		タッチ式	タッチ式	4秒		心カテ室～ME技術室(心カテ前室)	土	
	334	STD-20	DS-150 FB 片引 40		タッチ式	タッチ式	なし	有り	乗り換えホール～前室(セミクリーン)	土	
	335	LHD-3	DS-75 N 片引 30		タッチ式	タッチ式	なし	有り	ICU個室(1)～ICU	土	
336	LHD-14	DS-150 FB 引分 40		タッチ式	センサー式	入切	4秒	ICU廊下～ICU	土		
337	LHD-15	DS-75 N 二重片引 25	インターロック 解Sw(廊下)	タッチ式	センサー式	入切	4秒	ICU個室(2)前室～NS準備室	土		
338	LHD-7	DS-75 N 引分 40	インターロック	タッチ式	タッチ式	4秒		ICU個室(2)～前室	土		
339	LHD-7	DS-75 N 引分 40	インターロック 解Sw(廊下)	タッチ式	タッチ式	4秒		ICU個室(3)前室～NS準備室	土		
340	LHD-7	DS-75 N 引分 40	インターロック	タッチ式	タッチ式	4秒		ICU個室(3)～前室	土		
341	STD-16	DS-150 FB 片引 40		タッチ式	タッチ式	なし	有り	前室(清潔エリア)～ICU廊下	土		
342	STD-17	DS-75 FB 片引 40	電気錠(NS遠隔) センサー-Sw(前室)	タッチ式	タッチ式	入切	4秒	廊下～前室(ICU)	土		
343	PSD-12	DS-150 FB 二重片引 25		タッチ式	タッチ式	なし	有り	心カテ～前室	土		
344	LHD-24C	DS-75 N 片引 25	センサー-Sw(操作室)	タッチ式	タッチ式 × 2	入切	なし	廊下～操作室	土		
345	STFD-1	DS-150EOS FB 引分40	PC センサー-Sw(乗り換えホ-ル)	タッチ式	タッチ式	入切	なし	廊下～乗り換えホール入り口</			