



凡例

記号	名称	
□ _{4L}	I/Oユニット (4回線4廊下灯用、3色)	
◎	代表廊下灯 (15V、オレンジ・赤・緑)	
◻	復旧ボタン	
Ⓝ	コンセント	
Ⓜ	握り押ボタン (常夜灯付)	コード0.3m
Ⓜ	マイク子機 (音センサ付)	
⊙	天井埋込スピーカ子機	

(注記1) 特記なき配管配線は下記とする。

—	AE0.9-2C	(PF16)
— _{3P}	AE0.9-3P	(PF16)
— _N	FCPEV0.9-3P	(PF22)

(注記2) 二重天井内はケーブルころがし配線とする。

(注記3) 壁立上り、立下りは上記の配管にて保護のこと。

(注記4) --- 破線で示す配線は既設配線流用とする。

改修平面図 S=1/50

工事名称	山梨県立北病院 1B病棟 18・19号室改修工事	出力年月日	
図面名称	ナースコール設備 機器表・改修仕上げ・改修平面図		ナースコール-01