

【別紙】交換部品一覧(1/5)

400kWコージェネレーション発電装置MGS816TAEがエンジン(1台分)

交換区分：△-摩耗限度

組立構成	部品名称	部品番号	1台 常数	点検整備実施周期			
				1,000時間	2,000時間	10,000時間	20,000時間
				数量	数量	数量	数量
	TOP O/H ジョイント SET	8SE663G	1				△
	BTM O/H ジョイント SET	8SE663F	1				△
	シリンダーヘッドASSY	SEIZ	8				8
シリンダーヘッド、バルブ・ロッカー関係	バルブシートインサート	740/98	32			32	ASSYに含む
	デフレクタープレート	SE7E/27	16			16	ASSYに含む
	バルブガイド	392/42	32			32	ASSYに含む
	バルブスプリング	365/472	32			32	ASSYに含む
	バルブスプリングリテイナー	L7C/15	32			32	ASSYに含む
	スプリットコレット	HW7B/18	32			32	ASSYに含む
	ブリッジガイド	340/397	16			△	△
	バルブ	SE7AK/14	32			32	ASSYに含む
	ステムシール	SE7D/17	32			32	ASSYに含む
	ロッカーシャフト	SE152P	8			△	△
	ロッカーエキゾуст	SE152M	8			△	△
	ロッカーインレット	SE152J	8			△	△
	ブリッジピース	SE125A/24	16			△	16
	フレームリング	SE21-1	8			8	8
	Oリング	576/160	32			32	32
	Oリング	576/151	8			8	8
	スペーサー	SE1B/39	8			8	8
	カムフォロワーアームASSY	Y90/00012	16			△	△
	ダミーフォロワー	SE8Q/1	8			△	△
	シャフト	SE8F/5	8			△	△
	ジョイント	SE644B/1	8			8	8
	プッシュロッド	SE153G	16			△	△
	ジョイント	SE152D/26	8			8	8
	アジャスター	SE152/29	16				16
	ロックアジャスター	SE152A/5	16				16
	ロックナット	2512/125	16				16
ジョイントロッカーカバー	SE478	8	8	8	8	8	
Oリング	576/170	8	8	8	8	8	
スパークプラグ関係	銅ジョイント	277/132	8			8	8
	Oリング	576/139	8			8	8
	Oリング	576/176	8			8	8
	Oリング	576/169	8			8	8
	スパークプラグ	0071-12022-0	8		8	8	8
	プラグエクテンション	508/28	8			8	8
	Oリング	576/170	8			8	8
	ハイテンションリードASSY	0072-12037-0	8			8	8
	コイル	0025-12113-0	8			△	8

【別紙】交換部品表 (2/5)

400kWコージェネレーション発電装置MGS816TAEがスエンジン (1台分)

交換区分：△－摩耗限度

組立構成	部品名称	部品番号	1台 台数	点検整備実施周期			
				1,000時間	2,000時間	10,000時間	20,000時間
				数量	数量	数量	数量
カム軸クランクケース関係	カムシャフト	8SE100B	1				△
	スラストプレート	6SE60	1				1
	シリンダーライナー	SE7E/2	8			△	8
	シリンダーライナーホーニング加工	SE7C/2	8			△	△
	Oリング	576/167	16				16
	メインベアリングボルト	503/304	18				18
	ワッシャー	2088/15	18				18
	ベアリング	374/1360	9				△
	メインベアリング	SE574D/M	9				9
	メインベアリング	Q574M	9				△
	スラストワッシャー	262/149	2				2
	Oリング	576/179	8				8
	ジョイント	278/386	1				1
	ジョイント	278/381	3				3
	Oリング	576/177	9				9
オイルパン・クランク軸、ピストン関係	ジョイント	8SE70A	1				1
	Oリング	576/165	1				1
	クランクシャフトASSY	8SE92B	1				△
	リアーオイルシール	554/126	1				1
	フロントオイルシール	554/127	1				1
	コンロッドASSY	SE91	8				△
	スモールエンドブッシュ	SE91D/7	8				△
	ボルト	363/48	16				16
	コンロッドベアリングSTD	SE91AC/3MX	16				16
	ピストンASSY	SE901AF	8				8
	ガジオンピン	SE89	8				△
	クリップ	496/29	16				16
	ピストンリングSET	359/552	8			△	8
ロッドボルト	363/52	16				16	
ギヤケース関係	ジョイント	SE175C/32	1				1
	ジョイント	494/127	1				1
	ジョイント	SE659D/7	1				1
	ジョイント	494/128	1				1
	ジョイント	6SE188A/49	1				1
	ジョイント	SE597B/7	1				1
	ジョイント	282/109	2				2
	ベアリング	263/175	1				1
	ジョイント	331/262	1				1
スターター	リングギア	Q251A/2	1				△
	ボルト	2116/060	5				5
	スターター	701/133-SS	1				1
	スターターブラシセット	Y89/00180	1			1	上記に含む

【別紙】交換部品表 (3/5)

400kWコージェネレーション発電装置MGS816TAEがスエンジン (1台分)

交換区分：△－摩耗限度

組立構成	部品名称	部品番号	1台 台数	点検整備実施周期			
				1,000時間	2,000時間	10,000時間	20,000時間
				数量	数量	数量	数量
吸気マニホールド	ジョイント	2644-00034-0	4				4
	ジョイント	863176	1				1
	ジョイント	282/295	8				8
	ジョイント	341/182	1				1
	ジョイント	2644-00035-0	1				1
排気マニホールド	エキゾーストマニホールド	SE15AH	4				△
	ジョイント	341/173	5				5
	ジョイント	282/292	1				1
	ジョイント	278/385	1				1
	ジョイント	282/296	8				8
エアライン・ターボ関係	エアーリーナエレメント	0071-06055-0	1		1	1	1
	ホース	419/601	1				1
	クリップ	525/62	2				2
	ホース	419/652	1				1
	クリップ	525/52	2				2
	ジョイント	331/263	1				1
	ホース	419/270	1				1
	バンドクランプ	651/19	2				2
	ターボチャージャー	SE652Y-SS	1			1	1
	T/B リベアークット	Y94/00002	1			上記に含む	上記に含む
	ボルト	2810/040	4			4	4
	ジョイント	282/292	1				1
	ジョイント	341/173	1				1
	Oリング	576/148	2				2
	ジョイント	T400225	1				1
	フレキシブル	789/119	1				1
	ジョイント	278/384	1				1
排気関係	フレキシブルエキゾーストパイプ	763/310	1				△
	ジョイント	494/129	2				2
	ボルト	UFB110/18S	16				△
	ナット	636/7	16				16
	スプリングワッシャー	85/7	16				16
ガバナアクチュエーター	ジョイント	341/182	3				3
	ボールジョイント	296/14	2			2	2
	ガバナアクチュエーター	680/116	1				1
	ガバナコントロールユニット	680/117	1				1
	A,Vマウンティング	743/122	4				4
	ケーブル	680/89	1				△
	ポテンションメーター	680/59	1				△
	ストップスイッチ	703A/41	1				1
	ジョイント	6SE188D/94	1				1

【別紙】交換部品表 (4/5)

400kWコージェネレーション発電装置MGS816TAEがスエンジン (1台分)

交換区分：△－摩耗限度

組立構成	部品名称	部品番号	1台 台数	点検整備実施周期			
				1,000時間	2,000時間	10,000時間	20,000時間
				数量	数量	数量	数量
オイルポンプ・オイルライン	オイルポンプASSY	SE116X	1				△
	ジョイント	863/204	1				1
	ブッシュ	374/1418	2				2
	ジョイント	SE116C/5	1				1
	ジョイント	278/381	1				1
	ジョイント	SE116B/26	1				1
	ピストンクーリングジェット	SE121A/50	8				△
	Oリング	576/171	8				8
	Oリング	576/174	8				8
	フレキシブルパイプ	789/604	1				1
	Oリング	576/139	1				1
	Oリング	576/181	1				1
	Oリング	576/178	2				2
	Oリング	576/197	1				1
オイルクーラー関係	オイルクーラーASSY	583/136	1				△
	ジョイント	2644-00033-0	1				1
	ジョイント	283/106	1				1
	Oリング	576/184	1				1
	Oリング	576/181	2				2
	Oリング	576/175	1				1
	レリーフバルブASSY	SE125B	1				△
	ジョイント	583/11	1				1
	ジョイント	279/378	1				1
	ジョイント	278/377	1				1
オイルフィルター	ジョイント	SE111A/36	1				1
	オイルフィルター	4324909	3	3	3	3	3
	Oリング	576/145	14				14
	オイルセパレータエレメント	0072-07011-0	1		1	1	1
	ジョイント ブリーザー	282/302	1				△
インタークーラー	インタークーラーASSY	SE777C-SS	1				1
	インタークーラー洗浄	SE777B	1				△
	ジョイント	282/297	2				2
	ジョイント	331/265	1				1
	ホース	417/56	1				1
	クリップ	525/34M	2				2
	ジョイント	SE145B/42	1				1
	ガスケットインタークーラ	0072-06492-1	2				2
	ジョイントインタークーラ	0072-06137-0	1				1
	ジョイントインタークーラ	0072-06138-0	1				1
サーモスタット	Oリング	576/205	6				6
	Oリング	576/174	16				16

【別紙】交換部品表 (5/5)

400kWコーゼレーション発電装置MGS816TAEガスエンジン (1台分)

交換区分：△－摩耗限度

組立構成	部品名称	部品番号	1台 常数	点検整備実施周期			
				1,000時間	2,000時間	10,000時間	20,000時間
				数量	数量	数量	数量
その他	クーラントL 20ℓ/缶	2675-00021-0	1			10	10
	電動ポンプ用シール	3種類	4			△	4
	JW用 熱交パッキン	アルファールM6-MFML 1台分	30				30
	IC用 熱交パッキン	M6-MFML, 1台分	46				46
	給湯用 熱交パッキン	M11-MFM, 1/3台分	13				△
	暖房用 熱交パッキン	AK20-MF, 1/3台分	13				△
その他	ゴムエレメント	2544-50053-0	1				1
	ダンパー	921/48	1				1
	熱電対	2522-04057-0	8				8
	熱電対	2522-04052-0	3				3
	ハウジングジョイント	SEV644C/1	8				8
	フレキシブルパイプ	789/534	1				1
	ホース	419/485	1				1
	ブリッジピース	SE152A/24	8				8