

仕様書(案)

(適用)

第1条 この仕様書は、地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院（以下 中央病院）が発注する受変電設備保守点検業務委託に適用するものである。

(目的)

第2条 山梨県立中央病院の保安規程に則り、受変電設備の精密及び定期点検を行う。

(履行場所)

第3条 山梨県甲府市富士見一丁目1-1

(施行の原則)

第4条 本業務の実施に当たっては、仕様書、契約書に基づいて行うものとし、これらに明記なき事項、疑義が生じた時には監督員と協議しなければならない。

(対象範囲)

第5条 本業務の対象範囲は次のとおりとする。

- ① 特高受変電設備・瞬低対策装置（明電舎製）
- ② 高圧受変電設備定期点検
- ③ 第一電気室高圧遮断器精密点検 7台
- ④ その他必要なもの

(委託内容)

第6条 本業務の委託内容は次のとおりとする。

① 特高受変電設備

1 一般事項

- ・外部点検 異常音等がないこと、塗装の剥離等がないこと、ボルトナットの緩み・パッキン類及びモールド碍子に亀裂等がないこと他
- ・計器指示確認 連成計（ガス圧力）の指示値及び警報設定値の確認、ランプテスト他
- ・制御装置点検 配線の緩み・マイクロスイッチ・ヒーター回路の状態確認他
- ・その他 制御部・床等の清掃、ガス圧低下の警報回路試験、ガスリークチェック他

2 断路器

- ・一般構造確認 外観・表示確認、手動操作確認、インターロック機構の確認他
- ・操作機構確認 締付箇所・連結部・ばね等の確認他
- ・測定試験 絶縁抵抗試験他

3 遮断器

- ・一般構造確認 外観・表示確認、手動投入・手動引出し・引出し自由・手動畜勢確認
- ・操作機構確認 締付箇所・連結部・掛合部・遮断緩衝器等の確認、開閉器動作特性他
- ・制御装置確認 配線・制御開閉器等の確認他
- ・測定試験 絶縁抵抗試験等、最低動作圧試験、遮断器機構部寸法測定試験、V I 真空度チェック他

4 変圧器

- ・外観点検 鉄心・クランプリング等の発錆・腐食等の確認、ボルトの締め付け確認、

(安全対策)

第9条

- 1 患者・職員等に危害を加えないよう周辺の安全状況を十分確認し、作業にあたるものとする。
- 2 停電・復電作業においては、検電を実施し安全を十分確認するとともに、問題が発生した場合はただちに監督員に報告し、指示に従うこと。

(提出書類)

第10条

提出すべき書類、報告書は次のとおりである。これらの書類は原則としてA4サイズとする。

報告書	1部(紙)
作業写真	1部
その他必要なもの	1部