

照明機器取付予定数量一覧

器具番号	型 式	付属品	消費電力	LED型式	消費電力	合計	B1F台数	1F台数	2F台数	階段台数
						5666	1361	1912	2314	79
A161	FHA21730	無	16	XLX210PENJ LE9	11.6	38	0	33	5	0
A162	FHA22780	無	32	XLX230UENJLA9	21.8	4	0	0	4	0
A22	検討中	無		XLX230UENJLA9		1	0	1	0	0
A31	FSA41645	無	32	XLX430PENTLE9	20.6	279	148	61	70	0
A32	FSA42776	無	89	XLX460UENTLE9	43.1	980	370	205	405	0
A32C	FSA42776	無	89	XLX460UENTLR9	43.1	40	0	16	24	0
At32	FSA42700	無	89	XLX460UENTLE9	43.1	1	0	0	1	0
B31	FSA41600F	無	32	XLX436FENTLE9	20.6	12	7	5	0	0
B32	FSA42666F	無	89	XLX466EENPLE9	43.1	283	49	213	21	0
B31n	FSA41645	FHK41308	32	XLX436FENTLE9	20.6	19	0	0	19	0
B32n	SFAH42776	FHK42308	89	XLX466EENPLE9	43.1	113	0	0	113	0
B31C	FSA41645(調光)	FHK41308	32	XLX436FENTLA9	20.6	24	0	24	0	0
B31Cn	FSA41645	FHK41308	32	XLX436FENTLA9	20.6	4	0	0	4	0
B32Cn	SFAH42776	FHK42308	89	XLX466EENPRA9() コーキング必要	43.1	40	0	0	40	0
B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	89	XLX466EENPRA9() コーキング必要	43.1	82	22	60	0	0
B161	検討中	無	16	XLX210PENJ LE9	11.6	1	0	1	0	0
B162	XF228HPFF	無	32	XLX230UENJLA9	21.8	2	0	2	0	0
B161n	FHA21793	FHK21350	16	XLX210RENJ	11.6	1	0	0	1	0
BC32n	埋込カバーク リーンルーム + n	無	89	XLX460UENTLE9	43.1	84	0	0	84	0
BC31 n	JSFH42856	無	32	XLX430UENTLE9	20.6	1	0	0	1	0
BC32	検討中	無	89	XLX460JENTLE9	43.1	87	22	65	0	0
BC32t	JSF42854	無	82	XLX460JENTLE9	43.1	4	0	0	4	0
BCa363	検討中	無	89	XL573PFVKLA9	34	7	0	7	0	0
Ba272	NFF22145k	無	54	XL553PFVKLE9	17	11	0	0	11	0
Ba323	検討中	無	96	XL553PFVKLE9	17	4	2	2	0	0
Ba362	検討中	無	72	XL553PFVKLE9	17	8	4	4	0	0
Bb323	FHU33734	無	96	XL573PFVKLA9	34	9	0	0	9	0
Bb362	検討中	無	89	XL553PFVKLE9	17	3	0	3	0	0
Bc232	検討中	無	89	XL553PFVKLE9	17	2	0	2	0	0
Bc233	NHU23734F	無	89	XL553PFVKLE9	17	17	8	3	6	0
Bc362	NFF32145	無	72	XL553PFVKLE9	17	2	0	0	2	0
Bd324	NHU34734F	無	70.2	XL574PFVKLA9	38	34	0	0	34	0
C32	FSA42750	無	89	XLX460VENTLE9	43.1	7	7	0	0	0
C42	検討中	無	89	XLX460VENTLE9	43.1	8	0	8	0	0
EC32	FSAH42566	無	89	XLX466DENPLE9	43.1	12	0	12	0	0
E32W	FSW42500	無	81	NNFW42500K LE9	36	8	0	8	0	0
F22	検討中	無	25	XLX210DENCLE9	11.6	2	2	0	0	0
F31	FSA41038	無	32	XLX430AENPLE9	20.6	6	0	2	2	2
F31W	検討中	無	32	XLW433AENZLE9	20.6	2	0	0	2	0
F32	FSA42001	無	89	XLX460DENPLE9	43.1	65	64	0	1	0
F32W	FSW42021	無	89	XLW463DENZLE9	43.1	6	2	0	4	0
F41	FA41038	無	32	XLX430AENPLE9	20.6	22	22	0	0	0
H3224	検討中	無	768	XLX430NENPLR9	20.6	90	0	0	90	0
HW717EL	検討中	無	20	LWG85031LE1	10	10	10	0	0	0
J11	検討中	無	10	NNF11930	5	26	0	26	0	0
J21	FA11928	無	20	NNF11930	5	20	0	0	20	0
L356	検討中	無	40	NTS53422B+NTS90355+NTS91092 ※既設10台	10	30	0	0	30	0
M31E	FAA41857	無	48	NNFC42135LE9	29.6	63	0	0	0	63

器具番号	型 式	付属品	消費電力	LED型式	消費電力	合計	B1F台数	1F台数	2F台数	階段台数
N21	HW2633	無	20	LGB85031	12	15	0	1	14	0
P21W	検討中	無	25	LGB81805	17.2	3	3	0	0	0
S341	検討中	無	34	TRL1500L28D-APD	15.4	168	0	0	168	0
T21	FA21032	無	20	XLX210NENCLE9	11.6	17	5	1	11	0
T21W	FW21071P	無	20	XLW203NENZLE9	6	6	6	0	0	0
T31	FSA41030	無	45	XLX430NENPLE9	20.6	338	64	158	116	0
T31S	検討中	無	45	XLW432NENZLE9	20.6	135	135	0	0	0
T41S	検討中	無	45	XLX430NENPLE9	20.6	2	2	0	0	0
T31(壁)	検討中	無	45	XLX430NENPLE9	20.6	5	0	5	0	0
T31SG	検討中	無	45	XLW432NENZLE9	20.6	1	1	0	0	0
T32	FSA42052	無	89	XLX460NENPLE9	43.1	188	184	3	1	0
T32W	FSW42072	無	89	XLW463NENZLE9	43.1	4	4	0	0	0
Tb52	FHA52066F	無	105	NNF26914CLR9 ※新設260台	36	130	0	130	0	0
Td32	FSAE42076F	無	95	NNF26914CLR9 ※新設240台	36	120	0	0	120	0
V71	ERC07311.011	無	130	NYT1034RKLE9	31	21	0	21	0	0
V131	YA52830	無	130	NTY1074RLE9	70	1	1	0	0	0
V141	NC61090B	無	140	NTY1074RLE9	70	2	2	0	0	0
Va61	NLQ2687W	無		NNN01531W		12	0	12	0	0
W21	検討中	無	25	LGW80169	9.7	26	26	0	0	0
W22	検討中	無	25	LGW80169	9.7	23	4	10	9	0
YBL(片)	FA20112	無	5.7	FA20316CLE1	1.7	33	18	3	12	0
YBL(両)	FA20122	無	9.3	FA20326CLE1	2.3	21	8	7	6	0
XBHa	FA42133	無	15.9	FA40333CLE1	4.9	35	16	5	7	7
XBL	FA21117	無	5.7	FA20316CLE1	1.7	80	29	18	28	5
a131	NF11907	無	17	XND0669WW	4.2	17	0	0	17	0
a181	NF11957	無	22	XND1069WW	7	114	32	17	65	0
a241	NFT21757	無	27	XND1069WW	7	991	48	403	538	2
a241W	NFT21709	無	27	XNW1063WN LE9(指定色塗装)	7.6	72	2	70	0	0
a241ww	NFT21708K	無	27	NNN62802W+NNN82200LE1+NNN80004Z	7.2	28	0	14	14	0
a271C	NFT41759	無	27	XND1079WWLJ9	7	10	0	0	10	0
a321	NFT31757	無	33	XND1569WW	11.6	98	0	54	44	0
aa81	NL78396	無	80	XND1069SW	7	29	13	0	16	0
aa101	LB72630K	無	60	XND0607SWLE9+指定色塗装 既設確認	4.2	64	12	51	1	0
ab241	検討中	無	27	XND1079WW	7	17	0	17	0	0
ab61ww	NL77446	無	52	NNN61711W	5	4	4	0	0	0
as91	ST212 150φ	無	90	XLH1560UW LJ9	12.2	3	0	0	3	0
aC271C	NFT41759	無	27	XNW1063WN LJ9 +NNK00001W	7	110	0	96	14	0
bc61	B8338	無	46	ランプ交換	5	12	0	12	0	0
bm61	NFH21452	無	50	ランプ交換 E26	8	8	0	8	0	0
f271	検討中	無	0.4	J4328B(外壁補修有)	0.4	4	0	4	0	0
fb271	検討中	無		J4328B(外壁補修有)		23	0	23	0	0
hb61	BE-4611	無	60	ランプ交換 (LDA-8L) E17	5.2	10	0	4	6	0
h131	STH2026K	無	13	NNF23160+FK60110	4.5	35	0	0	35	0
hy61	検討中	無	60	ERB6259M	5.5	2	2	0	0	0
hy181	検討中	無	18	LGW8013CE1	6.1	1	1	0	0	0
p101	P2043W	無	100	PH5	6.9	6	0	0	6	0
q21	HGW2030	無	21	LGB81805 LB1	17.2	46	0	0	46	0
q181	K302H	無	18	DBK-40463	11	2	0	2	0	0

地下1階 照明機器取付予定数量一覧

※黄色枠はLED交換済み又は改修工事予定のため、今回工事の対象外

階数	部屋名	照明器具記号	型式	付属品	台数	LED型式
免震階	免震層	T31S	検討中	XLX210PENJ L	135	XLW432NENZLE9
	免震層	PTR	検討中	無	1	検討中
地下1階	男子休憩室	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
(1)	女子休憩室	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
	霊安室前	a181	NF11957	無	5	XND1069WW
	霊安室前	hy181	検討中	無	1	LGW8013CE1
	霊安室	aa101	LB72630K	無	12	XND0607SWLE9+指定色塗装 既設確認
	霊安室	hy61	検討中	無	2	ERB6259M
	廊下	A31	FSA41645	無	5	XLX430PENTLE9
	廊下	W21	検討中	無	1	LGW80169
	ミーティング室	A31	FSA41645	無	4	XLX430PENTLE9
	検収	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
	前室	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
	前室	W41	検討中	無	1	NNFW41800C
	男子トイレ	a181	NF11957	無	1	XND1069WW
	女子トイレ	a181	NF11957	無	1	XND1069WW
	解剖室	B32	FSA42666F	無	7	XLX466EENPLE9
	解剖室	Gb61W	検討中	無	2	更新外
	前室	A32	FSA42776	無	1	XLX460UENTLE9
	事務室	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
	事務室	W21	検討中	無	1	LGW80169
	事務室	a181	NF11957	無	1	XND1069WW
	臓器保存庫	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
	臓器保存庫	A31	FSA41645	無	3	XLX430PENTLE9
	臓器保存庫	T31	FSA41030	無	2	XLX430NENPLE9
	EPS	T31	FSA41030	無	2	XLX430NENPLE9
	廊下	A31	FSA41645	無	9	XLX430PENTLE9
	廊下	a241	NFT21757	無	6	XND1069WW
	調理室	F32	FSA42001	無	39	XLX460DENPLE9
	調理室	W21	検討中	無	18	LGW80169
	調理室	G61W	検討中	無	10	更新外
	下処理室	F32	FSA42001	無	6	XLX460DENPLE9
	下処理室	Ga61W	FW01999	無		更新外
	食品庫	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
	事務室	A32	FSA42776	無	8	XLX460UENTLE9
	倉庫	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
	洗浄室	F32	FSA42001	無	10	XLX460DENPLE9
	洗浄室	W21	検討中	無	2	LGW80169
	洗浄室	G61W	検討中	無		更新外
	風除室	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9
	廊下	A31	FSA41645	無	11	XLX430PENTLE9
	MEセンター	A32	FSA42776	無	9	XLX460UENTLE9
	払出室	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
	ベッド消毒室	F22	検討中	無	2	XLX210DENCLE9
	ベッド消毒室	F32	FSA42001	無		XLX460DENPLE9
	ベッド消毒室	a181	NF11957	無		XND1069WW
	EPS	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
	機械室	T21	FA21032	無	5	XLX210NENCLE9
	既消毒器材室	BC32	検討中	無	22	XLX460JENTLE9
	事務室	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
	WC	a181	NF11957	無	2	XND1069WW
	WC	W21	検討中	無	1	LGW80169
	更衣室	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
	倉庫・リネン	A32	FSA42776	無	3	XLX460UENTLE9
	洗浄・仕分室	A32	FSA42776	無	18	XLX460UENTLE9
	休憩室	A32	FSA42776	無	3	XLX460UENTLE9
	組立・包装室	A32	FSA42776	無	5	XLX460UENTLE9
	サービスヤード	A32	FSA42776	無	10	XLX460UENTLE9
	車路	A32	FSA42776	無	21	XLX460UENTLE9
	車路	HW717EL	検討中	無	10	LWG85031LE1
地下1階	地下通路入口	W31W	検討中	無	3	NNFW41800C

(2)	免震入口	T31SG	検討中	無	1 XLW432NENZLE9
	空調機械室	T31	FSA41030	無	3 XLX430NENPLE9
	アフターローティング室	ab61ww	NL77446	無	4 NNN61711W
	アフターローティング室	B32C	SFAH42776(調:FHK42308		4 XLX466EENPRA9()コーキング必要
	アフターローティング室	a181	NF11957	無	3 XND1069WW
	アフターローティング室	e41d	非常照明IL40	無	NNFB84605
	待合	Ba323	検討中	無	XL553PFVKLE9
	待合	e41d	非常照明IL40	無	0 NNFB84605
	治療計画室	A32C	FSA42776	無	XLX460UENTLR9
	治療計画室	e41d	非常照明IL40	無	0 NNFB84605
	工作室	A32	FSA42776	無	XLX460UENTLE9
	工作室	e41d	非常照明IL40	無	0 NNFB84605
	シュミレータ室	B32C	SFAH42776(調:FHK42308		XLX466EENPRA9()コーキング必要
	〃	W21	検討中	無	LGW80169
	〃	J11	検討中	無	NNF11930
	〃	e41d	非常照明IL40	無	NNFB84605
	結石破砕室	B32C	SFAH42776(調:FHK42308		XLX466EENPRA9()コーキング必要
	結石破砕室	e41d	非常照明IL40	無	NNFB84605
	操作室	C32c	検討中	無	XLX460UENTLR9
	〃	J21	FA11928	無	NNF11930
	便所	a181	NF11957	無	XND1069WW
	廊下	A32	FSA42776	無	XLX460UENTLE9
	〃	A31	FSA41645	無	5 XLX430PENTLE9
	〃	e41d	非常照明IL40	無	NNFB84605
	待合	Ba323	検討中	無	XL553PFVKLE9
	診察・医師室	A32	FSA42776	無	6 XLX460UENTLE9
	診察・医師室	e41d	非常照明IL40	無	NNFB84605
	処理室	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
	操作室	A32	FSA42776	無	4 XLX460UENTLE9
	リニアック室	aa81	NL78396	無	9 XND1069SW
	リニアック室	B32	FSA42666F	無	8 XLX466EENPLE9
	リニアック室	aa81	NL78396	無	4 XND1069SW
	ホール	P21W	検討中	無	3 LGB81805
	ホール	W31W	検討中	無	1 NNFW41800C
	ホール	V131	YA52830	無	1 NTY1074RLE9
	RI管理撮影室	B32	FSA42666F	無	4 XLX466EENPLE9
	RI管理撮影室	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	WC	a181	NF11957	無	1 XND1069WW
	WC	W21	検討中	無	1 LGW80169
	画像処理室	B31	FSA41600F	無	2 XLX436FENTLE9
	画像処理室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	汚染除去検査室	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
	測定室 (1)	B32C	SFAH42776(調:FHK42308		6 XLX466EENPRA9()コーキング必要
	中待合	B32	FSA42666F	無	1 XLX466EENPLE9
	廊下	B31	FSA41600F	無	5 XLX436FENTLE9
	患者休憩室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	処置室	B32	FSA42666F	無	6 XLX466EENPLE9
	準備室	B32	FSA42666F	無	6 XLX466EENPLE9
	貯蔵室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	廃棄物保管室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	測定室 (2)	B32C	SFAH42776(調:FHK42308		12 XLX466EENPRA9()コーキング必要
	操作室+CPU室	C32	FSA42750	無	7 XLX460VENTLE9
	操作室+CPU室	B32	FSA42666F	無	1 XLX466EENPLE9
地下1階	倉庫	A32	FSA42776	無	7 XLX460UENTLE9
(3)	廊下	a241	NFT21757	無	10 XND1069WW
	廊下	Ba323	検討中	無	2 XL553PFVKLE9
	仮眠休憩室	B32	FSA42666F	無	5 XLX466EENPLE9
	仮眠休憩室	a181	NF11957	無	3 XND1069WW
	空調機械室	T32	FSA42052	無	6 XLX460NENPLE9
	空調機械室	T31	FSA41030	無	4 XLX430NENPLE9
	中央監視室	T31	FSA41030	無	2 XLX430NENPLE9
	中央監視室	A32	FSA42776	無	12 XLX460UENTLE9
	中央監視室	a241	NFT21757	無	3 XND1069WW
	光庭	a241W	NFT21709	無	2 XNW1063WN LE9(指定色塗装)

	ロビー	Ba362	検討中	無	2 XL553PFVKLE9
	アラーム弁室	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	廊下	F41	FA41038	無	16 XLX430AENPLE9
	廊下	T31	FSA41030	無	2 XLX430NENPLE9
	廊下	a241	NFT21757	無	6 XND1069WW
	受水槽	T32	FSA42052	無	15 XLX460NENPLE9
	受水槽	T31	FSA41030	無	10 XLX430NENPLE9
	EPS	T31	FSA41030	無	2 XLX430NENPLE9
	倉庫	A31	FSA41645	無	2 XLX430PENTLE9
	熱源機械室	T32	FSA42052	無	30 XLX460NENPLE9
	熱源機械室	T32	FSA42052	無	12 XLX460NENPLE9
	熱源機械室	T32	FSA42052	無	4 XLX460NENPLE9
	N2ポンベ室	T32	FSA42052	無	2 XLX460NENPLE9
	冷凍機室	T32	FSA42052	無	21 XLX460NENPLE9
	冷凍機室	T31	FSA41030	無	4 XLX430NENPLE9
	消火ポンプ室	T32	FSA42052	無	2 XLX460NENPLE9
	ボイラー室	T32	FSA42052	無	13 XLX460NENPLE9
	ドライエリア	T21W	FW21071P	無	6 XLW203NENZLE9
	コージェネレーション室	T32	FSA42052	無	15 XLX460NENPLE9
	コージェネレーション室	T31	FSA41030	無	8 XLX430NENPLE9
地下1階	主電気室	T32	FSA42052	無	37 XLX460NENPLE9
(4)	非常用発電機室	T32	FSA42052	無	3 XLX460NENPLE9
	非常用発電機室	T31	FSA41030	無	8 XLX430NENPLE9
	廊下	A31	FSA41645	無	17 XLX430PENTLE9
	トレーニング室	A32	FSA42776	無	8 XLX460UENTLE9
	カッター室	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
	電算室	A32	FSA42776	無	10 XLX460UENTLE9
	ホストコンピューター室	A32	FSA42776	無	10 XLX460UENTLE9
	入院診察録保管庫	A32	FSA42776	無	6 XLX460UENTLE9
	閲覧室	A32	FSA42776	無	4 XLX460UENTLE9
	入院診察録管理室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	外来診察録管理室	A31	FSA41645	無	6 XLX430PENTLE9
	外来診察録管理室	A32	FSA42776	無	16 XLX460UENTLE9
	外来診察録管理室	A31	FSA41645	無	XLX430PENTLE9
	外来診察録管理室	A32	FSA42776	無	XLX460UENTLE9
	EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	男子便所	a181	NF11957	無	3 XND1069WW
	男子便所	W21	検討中	無	1 LGW80169
	女子便所	a181	NF11957	無	4 XND1069WW
	女子便所	W21	検討中	無	1 LGW80169
地下1階	倉庫	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
(5)	ワゴン洗浄コーナー	F32W	FSW42021	無	2 XLW463DENZLE9
	ワゴンプール	A32	FSA42776	無	13 XLX460UENTLE9
	非常用EL東降ロビー (2)	Ba362	検討中	無	2 XL553PFVKLE9
	廊下	F41	FA41038	無	6 XLX430AENPLE9
	清潔寝具室	A32	FSA42776	無	9 XLX460UENTLE9
	不潔寝具室	A32	FSA42776	無	4 XLX460UENTLE9
	清潔リネン室	A32	FSA42776	無	4 XLX460UENTLE9
	洗濯室	F32	FSA42001	無	9 XLX460DENPLE9
	男子便所	a181	NF11957	無	4 XND1069WW
	男子便所	W22	検討中	無	2 LGW80169
	女子便所	a181	NF11957	無	4 XND1069WW
	女子便所	W22	検討中	無	2 LGW80169
	倉庫	A32	FSA42776	無	1 XLX460UENTLE9
	倉庫		#N/A	#N/A	#N/A
	休憩室	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
	男子更衣室	A31	FSA41645	無	2 XLX430PENTLE9
	女子更衣室	A31	FSA41645	無	1 XLX430PENTLE9
	中央倉庫	A32	FSA42776	無	28 XLX460UENTLE9
	中央倉庫	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
	EVホール	Bc233	NHU23734F	無	2 XL553PFVKLE9
	EVホール	a241	NFT21757	無	14 XND1069WW
	EVホール		#N/A	#N/A	#N/A
	EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	第3電気室	T32	FSA42052	無	8 XLX460NENPLE9

	休憩室	A32	FSA42776	無	10	XLX460UENTLE9
	休憩室	a241	NFT21757	無	2	XND1069WW
	廊下 (備蓄庫)	A31	FSA41645	無	7	XLX430PENTLE9
	清掃室	A31	FSA41645	無	6	XLX430PENTLE9
	備蓄庫	A32	FSA42776	無	26	XLX460UENTLE9
	備蓄庫	A31	FSA41645	無	7	XLX430PENTLE9
	備蓄庫	T31	FSA41030	無	9	XLX430NENPLE9
	空調機械室	T32	FSA42052	無	6	XLX460NENPLE9
	薬品スペース	A31	FSA41645	無	9	XLX430PENTLE9
	MEセンター	A32	FSA42776	無	20	XLX460UENTLE9
	廊下	A31	FSA41645	無	14	XLX430PENTLE9
	臓器保管庫	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
地下1階	感染症排水装置置場	T32	FSA42052	無	4	XLX460NENPLE9
(6)	スロープ	V141	NC61090B	無	2	NTY1074RLE9
	倉庫	T41S	検討中	無	2	XLX430NENPLE9
	駐車場	A31	FSA41645	無	28	XLX430PENTLE9
	駐車場	A32	FSA42776	無	54	XLX460UENTLE9
	駐車場車路	a241	NFT21757	無	7	XND1069WW
	駐車場用消火設備機械室	T32	FSA42052	無	4	XLX460NENPLE9
	EV機械室	T32	FSA42052	無	2	XLX460NENPLE9
	ロビー	Bc233	NHU23734F	無	6	XL553PFVKLE9
	倉庫	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
	廊下	A31	FSA41645	無	3	XLX430PENTLE9
	倉庫	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
	サービスヤード	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
	駐車場機械室	T32W	FSW42072	無	4	XLW463NENZLE9
	ゴミ置場	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
		A31	FSA41645	無		XLX430PENTLE9
		A31	FSA41645	無		XLX430PENTLE9
各所	e41d	非常照明IL40	無		225	
	eT41d	FKH41230	無		22	
	ec41d	検討中	無		5	
	e41dw	検討中	無		6	
	XBL	FA21117	無		29	
	XBHa				16	
	YBL(片)				18	
	YBL(両)				8	

1階 照明機器取付予定数量一覧

※黄色枠はLED交換済み又は改修工事予定のため、今回工事の対象外

階数	部屋名	照明器具記号	型式	付属品	台数	LED型式
1階 (1)	洗浄室	A32	FSA42776	XLX210PENJ LE9	4	XLX460UENTLE9
	洗浄室	F31	FSA41038	無	2	XLX430AENPLE9
	製剤室	A32	FSA42776	無	9	XLX460UENTLE9
	薬剤室部長室	B32	FSA42666F	無	2	XLX466EENPLE9
	DI室	A32	FSA42776	無	6	XLX460UENTLE9
	事務室	A32	FSA42776	無	14	XLX460UENTLE9
	コンピュータ室	A32	FSA42776	無	5	XLX460UENTLE9
	男子ロッカールーム	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
	女子ロッカールーム	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9
	休憩室	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
	休憩室	N21	HW2633	無	1	LGB85031
	脱衣	a181	NF11957	無	2	XND1069WW
	ユニットトイレ	a181	NF11957	無	2	XND1069WW
	廊下	a241	NFT21757	無	4	XND1069WW
	庇	a241W	NFT21709	無	20	XNW1063WN LE9(指定色塗装)
	救急車スペース	a241W	NFT21709	無	0	XNW1063WN LE9(指定色塗装)
	守衛室	C42	検討中	無	8	XLX460VENTLE9
	風除室	a241	NFT21757	無	0	XND1069WW
	洗浄コーナー	E32W	FSW42500	無	1	NNFW42500K LE9
	外来診察室	B32	FSA42666F	無	4	XLX466EENPLE9
	車椅子WC	a241	NFT21757	無	2	XND1069WW
	WC	a181	NF11957	無	1	XND1069WW
	廊下	A32	FSA42776	無	5	XLX460UENTLE9
	廊下	a241	NFT21757	無	2	XND1069WW
	観察室	B31	FSA41600F	無	0	XLX436FENTLE9
	観察室	a241	NFT21757	無	0	XND1069WW
	家族控室	Ba362	検討中	無	4	XL553PFVKLE9
	廊下ロビー	a241	NFT21757	無	23	XND1069WW
	TEL室	a91	検討中	無	0	NNF23136J
	車椅子TEL	a181	NF11957	無	0	XND1069WW
	救急外来	a241	NFT21757	無	0	XND1069WW
	洗面	a181	NF11957	無	0	XND1069WW
	前室	a161	FHA21730	無	0	XLX210PENJ LE9
	当直室1～6	B32	FSA42666F	無	0	XLX466EENPLE9
	当直室1～6	f51	ST145	無	0	LBJ70076
	薬品管理室	A31	FSA41645	無	25	XLX430PENTLE9
	外来患者服薬指導室	a241	NFT21757	無	4	XND1069WW
	投薬窓口	A32	FSA42776	無	1	XLX460UENTLE9
	投薬窓口	T32	FSA42052	無	2	XLX460NENPLE9
	調剤室	A32	FSA42776	無	27	XLX460UENTLE9
	調剤室	A22	検討中	無	1	XLX230UENJLA9
	薬局待合ロビー	a321	NFT31757	無	1	XND1569WW
	風除室	a241	NFT21757	無	8	XND1069WW
EPS	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9	
空調機械室	T31	FSA41030	無	7	XLX430NENPLE9	
空調機械室	T31(壁)	検討中	無	2	XLX430NENPLE9	
散剤予製室	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9	
エアシャワー	EC32	FSAH42566	無	1	XLX466DENPLE9	
クリーンルーム (1)	EC32	FSAH42566	無	4	XLX466DENPLE9	
クリーンルーム (2)	EC32	FSAH42566	無	6	XLX466DENPLE9	
前室	EC32	FSAH42566	無	1	XLX466DENPLE9	
1階 (2)	前室	BC32	検討中	無	2	XLX460JENTLE9
	ICU床	BCa363	検討中	無	1	XL573PFVKLA9
	ICU床	aC271C	NFTH41759	無	6	XNW1063WN LJ9 +NNK00001W
	ICU床	処置灯	検討中	無	1	更新対象外
	ICU×4	aC271C	NFTH41759	無	24	XNW1063WN LJ9 +NNK00001W
	ICU×4	処置灯	検討中	無	4	更新対象外
	HCU1床	BCa363	検討中	無	2	XL573PFVKLA9
	HCU1床	hb61	BE-4611	無	2	ランプ交換 (LDA-8L) E17
	HCU1床	aC271C	NFTH41759	無	18	XNW1063WN LJ9 +NNK00001W
	指導室	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
	更衣室	A31	FSA41645	無	0	XLX430PENTLE9
	HCU4床	BCa363	検討中	無	4	XL573PFVKLA9
	HCU4床	aC271C	NFTH41759	無	48	XNW1063WN LJ9 +NNK00001W
	HCU4床	a181	NF11957	無	2	XND1069WW
	HCU4床	hb61	BE-4611	無	2	ランプ交換 (LDA-8L) E17
廊下	A32	FSA42776	無	3	XLX460UENTLE9	

	HCUセンターロビー	BC32	検討中	無	63 XLX460JENTLE9
	カンファレンス室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	資料室	A31	FSA41645	無	0 XLX430PENTLE9
	脱衣室	a181	NF11957	無	0 XND1069WW
	脱衣室	W21	検討中	無	0 LGW80169
	医師控室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	医師控室	W22	検討中	無	0 LGW80169
	廊下	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	看護婦控室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	当直室1・2	B32	FSA42666F	無	0 XLX466EENPLE9
	当直室1・2	f51	ST145	無	0 LBJ70076
	部長室	B32	FSA42666F	無	0 XLX466EENPLE9
	部長室	f51	ST145	無	0 LBJ70076
	空調機械室	T31	FSA41030	無	5 XLX430NENPLE9
	空調機械室	T31(壁)	検討中	無	3 XLX430NENPLE9
	玄関	a241W	NFT21709	無	4 XNW1063WN LE9(指定色塗装)
	風除室	a241	NFT21757	無	4 XND1069WW
	前室	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
	ゴミ置場	A31	FSA41645	無	1 XLX430PENTLE9
	家族更衣室	A32	FSA42776	無	1 XLX460UENTLE9
	職員更衣室	A32	FSA42776	無	1 XLX460UENTLE9
	汚物処理室	A31	FSA41645	無	0 XLX430PENTLE9
	男子便所	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	男子便所	W21	検討中	無	0 LGW80169
	女子便所	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	女子便所	W21	検討中	無	0 LGW80169
	脱衣	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	器材室	A31	FSA41645	無	0 XLX430PENTLE9
	器材室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	熱傷処置室	E32W	FSW42500	無	4 NNF42500K LE9
	EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	機械室	T32	FSA42052	無	1 XLX460NENPLE9
	準備室	A31	FSA41645	無	2 XLX430PENTLE9
	血管造影室 (1)	コーナーライト	検討中	無	0 XLX460CENT
	血管造影室 (1)	aC271	検討中	無	0 XNW1063WN
	操作室	A32C	FSA42776	無	0 XLX460UENTLR9
	X線撮影室 (11)	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	0 XLX466EENPRA9(0) コーキング必要
	待合	a241	NFT21757	無	61 XND1069WW
	廊下	A32	FSA42776	無	10 XLX460UENTLE9
	操作室	A32C	FSA42776	無	1 XLX460UENTLR9
	初療室	B32	FSA42666F	無	15 XLX466EENPLE9
	初療室	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	4 XLX466EENPRA9(0) コーキング必要
1階	前室	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
(3)	当直室 (3)	B32	FSA42666F	無	0 XLX466EENPLE9
	当直室 (3)	f51	ST145	無	0 LBJ70076
	研修生室	B32	FSA42666F	無	0 XLX466EENPLE9
	脱衣	a91	検討中	無	0 NNF23136J
	当直室 (4)	B32	FSA42666F	無	0 XLX466EENPLE9
	当直室 (4)	f51	ST145	無	0 LBJ70076
	MRI機械室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	MRI撮影室 (1)	bm61	NFH21452	無	0 ランプ交換 E26
	MRI撮影室 (2)	bm61	NFH21452	無	8 ランプ交換 E26
	X線撮影室 (9)	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	5 XLX466EENPRA9(0) コーキング必要
	X線撮影室 (9)	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
	X線撮影室 (9)	W22	検討中	無	1 LGW80169
	操作室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	前室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	更衣室	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	WC	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
	待合	a321	NFT31757	無	12 XND1569WW
	待合	a241ww	NFT21708K	無	14 NNN62802W+NNN82200LE1+NNN80004Z
	医師研究室	A32	FSA42776	無	4 XLX460UENTLE9
	医師技師室	A32	FSA42776	無	9 XLX460UENTLE9
	X線撮影室 (7)	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	3 XLX466EENPRA9(0) コーキング必要
	X線撮影室 (7)	a241	NFT21757	無	2 XND1069WW
	X線撮影室 (7)	J11	検討中	無	2 NNF11930
	脱衣・WC	a181	NF11957	無	3 XND1069WW
	操作廊下	A32	FSA42776	無	7 XLX460UENTLE9
	当直室	B32	FSA42666F	無	1 XLX466EENPLE9
	当直室	f51	ST145	無	1 LBJ70076
	部長室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9

処置NS	A32	FSA42776	無	5	XLX460UENTLE9
処置NS	a241	NFT21757	無	1	XND1069WW
放射線管理室	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
X線撮影室 (4)	B32	FSA42666F	無	6	XLX466EENPLE9
X線撮影室 (4)	a241	NFT21757	無	1	XND1069WW
X線撮影室 (4)	J11	検討中	無	1	NNF11930
X線撮影室 (3)	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	8	XLX466EENPRA9()コーキング必要
X線撮影室 (3)	a241	NFT21757	無	2	XND1069WW
X線撮影室 (3)	J11	検討中	無	5	NNF11930
前室	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9
操作廊下	A32	FSA42776	無	7	XLX460UENTLE9
男子便所	a241	NFT21757	無	3	XND1069WW
男子便所	T21	FA21032	無	1	XLX210NENCLE9
女子便所	a241	NFT21757	無	4	XND1069WW
女子便所	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
X線撮影室 (10)	B32	FSA42666F	無	6	XLX466EENPLE9
操作室	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
資料室	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
待合	a241	NFT21757	無	32	XND1069WW
待合	T31	FSA41030	無	24	XLX430NENPLE9
カンファレンス室	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
内視鏡室 (1)	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	12	XLX466EENPRA9()コーキング必要
内視鏡室 (1)	a241	NFT21757	無	6	XND1069WW
内視鏡室 (2)	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	8	XLX466EENPRA9()コーキング必要
内視鏡室 (2)	a241	NFT21757	無	4	XND1069WW
X線撮影室 (2)	B31C	FSA41645(調光)	FHK41308	12	XLX436FENTLA9
X線撮影室 (2)	a241	NFT21757	無	3	XND1069WW
X線撮影室 (2)	J11	検討中	無	7	NNF11930
X線撮影室 (1)	B31C	FSA41645(調光)	FHK41308	12	XLX436FENTLA9
X線撮影室 (1)	a241	NFT21757	無	2	XND1069WW
X線撮影室 (1)	J11	検討中	無	6	NNF11930
リカバリー	A32	FSA42776	無	1	XLX460UENTLE9
リカバリー	B32	FSA42666F	無	2	XLX466EENPLE9
前処置室	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
スタッフルーム	A32	FSA42776	無	1	XLX460UENTLE9
スタッフルーム	B32	FSA42666F	無	2	XLX466EENPLE9
受付	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
待合	a241	NFT21757	無	26	XND1069WW
休憩室	B32	FSA42666F	無	1	XLX466EENPLE9
リカバリー室	B32	FSA42666F	無	1	XLX466EENPLE9
中央採血室	A32	FSA42776	無	15	XLX460UENTLE9
車椅子用採尿室	a181	NF11957	無	2	XND1069WW
男子採尿室	a181	NF11957	無	1	XND1069WW
男子採尿室	a241	NFT21757	無	3	XND1069WW
男子採尿室	W22	検討中	無	1	LGW80169
女子採尿室	a181	NF11957	無	4	XND1069WW
女子採尿室	a241	NFT21757	無	3	XND1069WW
女子採尿室	W22	検討中	無	1	LGW80169
操作廊下	A32C	FSA42776	無	8	XLX460UENTLR9
骨塩定量室	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	2	XLX466EENPRA9()コーキング必要
骨塩定量室	J11	検討中	無	1	NNF11930
資料室	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
受付	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
受付	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
操作室	A32C	FSA42776	無	1	XLX460UENTLR9
休憩室	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
倉庫	A32	FSA42776	無	3	XLX460UENTLE9
暗室	A32	FSA42776	無	1	XLX460UENTLE9
CR室	A32	FSA42776	無	8	XLX460UENTLE9
EPS	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
EVホール (1)	a241	NFT21757	無	3	XND1069WW
EVホール (1)	T31	FSA41030	無	5	XLX430NENPLE9
X線撮影室 (5)	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	5	XLX466EENPRA9()コーキング必要
X線撮影室 (5)	a241	NFT21757	無	2	XND1069WW
X線撮影室 (5)	J11	検討中	無	3	NNF11930
X線撮影室 (6)	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	5	XLX466EENPRA9()コーキング必要
X線撮影室 (6)	a241	NFT21757	無	4	XND1069WW
X線撮影室 (6)	J11	検討中	無	1	NNF11930
非常用EV東降ロビー (1)	Bb362	検討中	無	3	XL553PFVKLE9
読影室	A32C	FSA42776	無	0	XLX460UENTLR9
処置室兼回復室	A32	FSA42776	無	0	XLX460UENTLE9

	廊下	a241	NFT21757	無	65 XND1069WW
	X線撮影室 (8)	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	6 XLX466EENPRA9() コーキング必要
	X線撮影室 (8)	W22	検討中	無	1 LGW80169
	廊下	a241	NFT21757	無	52 XND1069WW
	操作室	A32C	FSA42776	無	6 XLX460UENTLR9
1階 (4)	受付	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	受付	a241ww	NFT21708K	無	0 NNN62802W+NNN82200LE1+NNN80004Z
	EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	診察室1	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
	診察室2	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
	診察室3	B32	FSA42666F	無	6 XLX466EENPLE9
	処置室	B162	XF228HPFF	無	1 XLX230UENJLA9
	処置室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	中待合	a321	NFT31757	無	0 XND1569WW
	診察室1	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	診察室2	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	診察室3	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	処置室	B32	FSA42666F	無	6 XLX466EENPLE9
	ギプス処置室1	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	ギプス処置室2	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	ギプス処置室3	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	器材室 (保管)	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	手術室	B32	FSA42666F	無	9 XLX466EENPLE9
	手術室	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
	スタッフスペース	A31	FSA41645	無	3 XLX430PENTLE9
	患者通路	a241	NFT21757	無	4 XND1069WW
	整形診察室1	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	整形診察室1	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
	整形診察室2	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	整形診察室2	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
	整形診察室3	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	整形診察室3	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
	形成診察室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	中待合	a321	NFT31757	無	0 XND1569WW
	処置室	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
	診察室1	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
	診察室2	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
	診察室3	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
	診察廊下	B32	FSA42666F	無	5 XLX466EENPLE9
	診察廊下	W22	検討中	無	3 LGW80169
	処置室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	処置室	W22	検討中	無	1 LGW80169
	診察室 (1)	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	診察室 (2)	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	心理療法 (1)	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	尿水力学・超音波室	B32	FSA42666F	無	4 XLX466EENPLE9
	尿水力学・超音波室	W22	検討中	無	2 LGW80169
	検査室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	検査室	B162	XF228HPFF	無	1 XLX230UENJLA9
	検査室	a241	NFT21757	無	3 XND1069WW
	小児科処置・測定室	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
	小児科処置・測定室	a241	NFT21757	無	2 XND1069WW
	診察室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	診察室	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
	中待合	a321	NFT31757	無	0 XND1569WW
	診療室1~3	B32	FSA42666F	無	6 XLX466EENPLE9
	処置室	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	隔離室兼点滴室2	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
	隔離室兼点滴室2	B31	FSA41600F	無	1 XLX436FENTLE9
	測定室	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
	測定室	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
	隔離室兼点滴室1	B32	FSA42666F	無	1 XLX466EENPLE9
	隔離室兼点滴室1	B31	FSA41600F	無	1 XLX436FENTLE9
	? 1	q181	K302H	無	1 DBK-40463
	? 2	f271	検討中	無	4 J4328B(外壁補修有)
	? 2	q181	K302H	無	1 DBK-40463
	風除室	a241	NFT21757	無	4 XND1069WW
	外来待合ロビー	T31	FSA41030	無	0 XLX430NENPLE9
	外来待合ロビー	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	受付	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	受付	a241ww	NFT21708K	無	0 NNN62802W+NNN82200LE1+NNN80004Z

	おむつ・授乳	Ba323	検討中	無	2 XL553PFVKLE9
	泌尿受付	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	泌尿受付	a241ww	NFT21708K	無	0 NNN62802W+NNN82200LE1+NNN80004Z
	便所前室	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	車椅子便所 (1)	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	車椅子便所 (2)	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	PS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	男子便所	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	男子便所	T31	FSA41030	無	0 XLX430NENPLE9
	男子便所	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	女子便所	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	女子便所		#N/A	#N/A	#N/A
	女子便所	T31	FSA41030	無	0 XLX430NENPLE9
1階	廊下	A31	FSA41645	無	0 XLX430PENTLE9
(5)	湯沸しコーナー	A31	FSA41645	無	0 XLX430PENTLE9
	更衣室	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	クラーク控室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	クラーク控室	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
	医事室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	医事室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	医事受付	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
	医事受付	T31	FSA41030	無	0 XLX430NENPLE9
	OA	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	DS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	機械室	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	外来患者出入口大屋根	a241W	NFT21709	無	18 XNW1063WN LE9(指定色塗装)
	外来者出入口	a241W	NFT21709	無	20 XNW1063WN LE9(指定色塗装)
	風除室	a161	FHA21730	無	16 XLX210PENJ LE9
	風除室	a161	FHA21730	無	16 XLX210PENJ LE9
	風除室	アッパーライト	検討中	無	4 検討中
	風除室	見積外LED2	#N/A	#N/A	#N/A
	ストレッチャー車椅子置場	a241	NFT21757	無	2 XND1069WW
	外来エントランスホール	Tb52	FHA52066F	無	130 NNF26914CLR9 ※新設260台
	外来エントランスホール	bc61	B8338	無	12 ランプ交換
	TELコーナー	a241	NFT21757	無	2 XND1069WW
	EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	EVホール (2)	Bc232	検討中	無	2 XL553PFVKLE9
	アラーム弁室	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	ELV前室	Bc233	NHU23734F	無	1 XL553PFVKLE9
	エントランスアトリウム	松下電工NL02823W	NL02823W	無	10 NNN01531W
	エントランスアトリウム	松下電工LGK00101W	LGK00101W	無	6 既設再使用
	エントランスアトリウム	S221	検討中	無	1 TRL1000L28D-APD
	EVホール (3)	a241	NFT21757	無	3 XND1069WW
	EVホール (3)	T31	FSA41030	無	11 XLX430NENPLE9
	EVホール (3)	V71	ERCO7311.011	無	13 NYT1034RKLE9
	EVホール (3)	Va61	NL02687W	無	12 NNN01531W
	自販機コーナー	a321	NFT31757	無	2 XND1569WW
	男子便所	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	男子便所	a241	NFT21757	無	5 XND1069WW
	女子便所	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	女子便所	a241	NFT21757	無	5 XND1069WW
	DS	T31	FSA41030	無	4 XLX430NENPLE9
	廊下	a241	NFT21757	無	23 XND1069WW
	通用ロビー	a321	NFT31757	無	17 XND1569WW
	EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
	非常用ロビー乗換ロビー (Bc233)		NHU23734F	無	2 XL553PFVKLE9
	医事課受付待合ロビー	T31	FSA41030	無	73 XLX430NENPLE9
	医事課受付待合ロビー	a241	NFT21757	無	8 XND1069WW
	医事課受付待合ロビー		#N/A	#N/A	#N/A
	銀行	A31	FSA41645	無	0 XLX430PENTLE9
1階	処置室1	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
(6)	WC	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
	処置室2	aa101	LB72630K	無	9 XND0607SWLE9+指定色塗装 既設確認
	処置室2	B31	FSA41600F	無	3 XLX436FENTLE9
	WC	a161	FHA21730	無	1 XLX210PENJ LE9
	検査室	A32	FSA42776	無	4 XLX460UENTLE9
	スタッフスペース	A31	FSA41645	無	6 XLX430PENTLE9
	準備室	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
	診療室1~4	B32	FSA42666F	無	8 XLX466EENPLE9
	中待合	a321	NFT31757	無	11 XND1569WW
	中央処置室	B32	FSA42666F	無	7 XLX466EENPLE9

中央処置室	ab241	検討中	無	14 XND1079WW
中央処置室	aa101	LB72630K	無	42 XND0607SWLE9+指定色塗装 既設確認
事務室	A31	FSA41645	無	2 XLX430PENTLE9
スタッフスペース	A31	FSA41645	無	2 XLX430PENTLE9
スタッフスペース	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
説明室1,2	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
中待合	a321	NFT31757	無	11 XND1569WW
診察室1~3	B32	FSA42666F	無	6 XLX466EENPLE9
視聴覚室	B32C	SFAH42776(調光)	FHK42308	2 XLX466EENPRA9()コーキング必要
診察室4~7	B32	FSA42666F	無	8 XLX466EENPLE9
スタッフスペース	A31	FSA41645	無	5 XLX430PENTLE9
スタッフスペース	a241	NFT21757	無	2 XND1069WW
医師控室	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
診察室8~11	B32	FSA42666F	無	8 XLX466EENPLE9
診察室12	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
診察室12	ab241	検討中	無	1 XND1079WW
診察室13	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
中待合	a321	NFT31757	無	0 XND1569WW
スタッフスペース	A31	FSA41645	無	5 XLX430PENTLE9
スタッフスペース	a241	NFT21757	無	2 XND1069WW
診察室1	B32	FSA42666F	無	3 XLX466EENPLE9
診察室1	B161	検討中	無	1 XLX210PENJ LE9
診察室2	B32	FSA42666F	無	4 XLX466EENPLE9
説明コーナー	A31	FSA41645	無	1 XLX430PENTLE9
診察室14~17	B32	FSA42666F	無	8 XLX466EENPLE9
診察室18	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
診察室18	ab241	検討中	無	1 XND1079WW
中待合	a321	NFT31757	無	0 XND1569WW
トレッドミル	B32	FSA42666F	無	7 XLX466EENPLE9
トレッドミル	ab241	検討中	無	1 XND1079WW
NS控室	A32	FSA42776	無	6 XLX460UENTLE9
植栽	a241W	NFT21709	無	8 XNW1063WN LE9(指定色塗装)
外来待合ロビー	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
外来待合ロビー	a241ww	NFT21708K	無	0 NNN62802W+NNN82200LE1+NNN80004Z
外来ロビー	T31	FSA41030	無	0 XLX430NENPLE9
〃	T161	検討中	無	0 XLX210NENCLE9
〃	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
自販機コーナー	a241	NFT21757	無	2 XND1069WW
倉庫	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
外来用EV (2)	V71	ERC07311.011	無	8 NYT1034RKLE9
EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
男子便所	T31	FSA41030	無	0 XLX430NENPLE9
男子便所	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
女子便所	T31	FSA41030	無	0 XLX430NENPLE9
女子便所	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
多目的便所	a241	NFT21757	無	0 XND1069WW
多目的便所	W22	検討中	無	LGW80169
医事相談室	A32	FSA42776	無	3 XLX460UENTLE9
事務室	A32	FSA42776	無	3 XLX460UENTLE9
患者面接室1	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
患者面接室2	A31	FSA41645	無	2 XLX430PENTLE9
保険指導科	A32C	FSA42776	無	0 XLX460UENTLR9
保険指導科事務室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
ロビー	a241W	NFT21709	無	XNW1063WN LE9(指定色塗装)
空調機械室	T31	FSA41030	無	12 XLX430NENPLE9
WC	a241	NFT21757	無	XND1069WW
外来待合ロビー	T31	FSA41030	無	XLX430NENPLE9
外来待合ロビー	a241	NFT21757	無	XND1069WW
外来待合ロビー	a241ww	NFT21708K	無	NNN62802W+NNN82200LE1+NNN80004Z
資料室	A31	FSA41645	無	1 XLX430PENTLE9
	e41d	非常照明IL40	無	511 NNFB84605
	e41wd	検討中	無	1 NNFB84715
	ec41d	検討中	無	3 NNFB84605(コーキング対応)
階北側屋外照明設備図	fb271	検討中	無	12 J4328B(外壁補修有)
階西側屋外照明設備図	fb271	検討中	無	3 J4328B(外壁補修有)
階東側屋外照明設備図	fb271	検討中	無	8 J4328B(外壁補修有)
		#N/A	#N/A	#N/A
	XBL	FA21117	無	18 FA20316CLE1
	XBHa	FA42133	無	5 FA40333CLE1
	YBL(片)	FA20112	無	3 FA20316CLE1

YBL(両)

FA20122

無

7 FA20326CLE1

2階 照明機器取付予定数量一覧

※黄色枠はLED交換済み又は改修工事予定のため、今回工事の対象外

階数	部屋名	照明器具記号	型式	付属品	台数	LED型式
2階 (1)	セントラルモニター室	BC32n	埋込カバークリーンルーム+n	XLX210PENJ LE9	4	XLX460JENTLE9
	〃	ec41d	検討中	無	1	NNFB84605(コーキング対応)
	隔離室(暗室兼用)	BC32n	埋込カバークリーンルーム+n	無	3	XLX460JENTLE9
	〃	ec41d	検討中	無	1	NNFB84605(コーキング対応)
	検査室兼モニター室	BC32n	埋込カバークリーンルーム+n	無	47	XLX460JENTLE9
	〃 GCU・キチ含む	ac271c	NFTH41759	無	8	XNW1063WN LJ9 +NNK00001W
	〃 GCU・キチ含む	ec41d	検討中	無	8	NNFB84605(コーキング対応)
	面会コーナー	B31n	FSA41645	FHK41308	6	XLX436FENTLE9
	〃	ec41d	検討中	無	4	NNFB84605(コーキング対応)
	NICU室	BC32n	埋込カバークリーンルーム+n	無	23	XLX460JENTLE9
	〃	ec41d	検討中	無	7	NNFB84605(コーキング対応)
	〃	ac271c	NFTH41759	無	6	XNW1063WN LJ9 +NNK00001W
	指導室	BC31 n	JSFH42856	無	1	XLX430JENTLE9
	〃	ec41d	検討中	無	1	NNFB84605(コーキング対応)
	説明室	B32n	SFAH42776	FHK42308	1	XLX466EENPLE9
	〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
	準備室	B32n	SFAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPLE9
	〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
	男子便所	a181	NF11957	無	1	XND1069WW
	女子便所	a181	NF11957	無	1	XND1069WW
	便所前室	a181	NF11957	無	2	XND1069WW
	〃	W22	検討中	無	1	LGW80169
	EPS	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
	空調機械室	T31	FSA41030	無	4	XLX430NENPLE9
	階段(2)	別紙	別紙	無		検討中
	処置室	ec41d	検討中	無	1	NNFB84605(コーキング対応)
	前室(処置室)	BC32n	埋込カバークリーンルーム+n	無	1	XLX460JENTLE9
	〃	ec41d	検討中	無	1	NNFB84605(コーキング対応)
	既消毒保育器室	B32n	SFAH42776	FHK42308	1	XLX466EENPLE9
	〃	J21	FA11928	無	1	NNF11930
	〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
	オゾン消毒室	F31W	検討中	無	2	XLW433AENZLE9
	〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
	未消毒保育器室	B32n	SFAH42776	FHK42308	3	XLX466EENPLE9
	〃	J21	FA11928	無	1	NNF11930
	〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
廊下(L-6~9)	a241	NFT21757	無	24	XND1069WW	
〃	e41d	非常照明IL40	無	3	NNFB84605	
TELブース	a241	NFT21757	無	1	XND1069WW	
沐浴授乳室	BC32n	埋込カバークリーンルーム+n	無	4	XLX460JENTLE9	
〃	N21	HW2633	無		LGB85031	
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605	
分乳室(ミルク保管)	BC32n	埋込カバークリーンルーム+n	無	2	XLX460JENTLE9	
〃	N21	HW2633	無	1	LGB85031	
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605	
手洗いコーナー	B32n	SFAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPLE9	
汚物処理室	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9	
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605	
看護婦控室	A32	FSA42776	無	6	XLX460JENTLE9	
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605	
新生児科医局	A32	FSA42776	無	4	XLX460JENTLE9	
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605	
機材室	A32	FSA42776	無	2	XLX460JENTLE9	
当直室	B32n	SFAH42776	FHK42308	1	XLX466EENPLE9	
〃	f51	ST145	無	1	LBJ70076	
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605	
廊下(M-8~13)	A31	FSA41645	無	6	XLX430PENTLE9	
〃	e41d	非常照明IL40	無	3	NNFB84605	
重症当直室	B32n	SFAH42776	FHK42308	1	XLX466EENPLE9	
〃	f51	ST145	無	1	LBJ70076	
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605	
ゴミ置き場	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9	
職員男子更衣室	A32	FSA42776	無	1	XLX460JENTLE9	
〃	a181	NF11957	無	2	XND1069WW	
職員女子更衣室	A32	FSA42776	無	1	XLX460JENTLE9	
〃	a181	NF11957	無	2	XND1069WW	
カンファレンスルーム	A32	FSA42776	無	4	XLX460JENTLE9	
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605	
2階 (2)	廊下(O~N-9~21)	a241	NFT21757	無	39	XND1069WW
	〃	e41d	非常照明IL40	無	9	NNFB84605
	廊下(N~M-21)	a241	NFT21757	無	8	XND1069WW
	〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
	廊下(M~L-9~21)	a241	NFT21757	無	76	XND1069WW
	〃	e41d	非常照明IL40	無	8	NNFB84605
	階段(3)	別紙	別紙	無		検討中
	母性指導室	B32n	SFAH42776	FHK42308	6	XLX466EENPLE9
	〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
	部長室	B32n	SFAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPLE9

当直室 (1)	B32n	SFAH42776	FHK42308	1 XLX466EENPLE9
当直室 (2)	B32n	SFAH42776	FHK42308	1 XLX466EENPLE9
当直室 (3)	B32n	SFAH42776	FHK42308	1 XLX466EENPLE9
前室	a181	NF11957	無	1 XND1069WW
産科医局	A32	FSA42776	無	7 XLX460UENTLE9
電話機械室	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
宿直室1	B32n	SFAH42776	FHK42308	0 XLX466EENPLE9
宿直室2	B32n	SFAH42776	FHK42308	0 XLX466EENPLE9
前室 (小)	N21	HW2633	無	0 LGB85031
前室 (大)	A31	FSA41645	無	1 XLX430PENTLE9
油圧EV機械室	F31	FSA41038	無	2 XLX430AENPLE9
EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
職員用便所	a181	NF11957	無	1 XND1069WW
洗髪脱衣室	a181	NF11957	無	1 XND1069WW
脱衣室	a181	NF11957	無	1 XND1069WW
カンファレンス室	B32n	SFAH42776	FHK42308	0 XLX466EENPLE9
看護婦控室	A32	FSA42776	無	0 XLX460UENTLE9
汚物処理室	A32	FSA42776	無	1 XLX460UENTLE9
面談室	a271C	NFTH41759	無	4 XND1079WWLJ9
清潔リネン室	A31	FSA41645	無	2 XLX430PENTLE9
不潔リネン室	A31	FSA41645	無	1 XLX430PENTLE9
リネン前室	A31	FSA41645	無	2 XLX430PENTLE9
器材室	A32	FSA42776	無	1 XLX460UENTLE9
超音波検査室	B32n	SFAH42776	FHK42308	1 XLX466EENPLE9
陣痛室	B32n	SFAH42776	FHK42308	0 XLX466EENPLE9
陣痛室 便所	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
前室 (大)	a241	NFT21757	無	1 XND1069WW
前室 (小)	A161	FHA21730	無	2 XLX210PENJ LE9
分娩室 1	B32Cn	SFAH42776	FHK42308	0 XLX466EENPRA9() コーキング必要
授乳室	B32n	SFAH42776	FHK42308	0 XLX466EENPLE9
新生児室	B32n	SFAH42776	FHK42308	0 XLX466EENPLE9
調乳室	A31	FSA41645	無	0 XLX430PENTLE9
沐浴室	B32n	SFAH42776	FHK42308	0 XLX466EENPLE9
分娩ホール	B31n	FSA41645	FHK41308	8 XLX436FENTLE9
WC	a181	NF11957	無	0 XND1069WW
救急処置室	B32n	SFAH42776	FHK42308	0 XLX466EENPLE9
分娩室 2	B32Cn	SFAH42776	FHK42308	8 XLX466EENPRA9() コーキング必要
前室	B32n	SFAH42776	FHK42308	3 XLX466EENPLE9
分娩室 3	ec41d	検討中	無	1 NNFB84605(コーキング対応)
EPS	T31	FSA41030	無	1 XLX430NENPLE9
汚物処理室	A31	FSA41645	無	2 XLX430PENTLE9
ナースステーション	A32	FSA42776	無	15 XLX460UENTLE9
	A132	FSA42700	無	1 XLX460UENTLE9

〃	e41d	非常照明IL40	無	4	NNFB84605
〃	T31	FSA41030	無	3	XLX430NENPLE9
〃	T21	FA21032	無	4	XLX210NENCLE9
指導室	A32	FSA42776	無	1	XLX460UENTLE9
分焼ホール前室	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
脱衣	a181	NF11957	無	0	XND1069WW
女子更衣室	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9
男子更衣室	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
回復室	B31n	FSA41645	FHK41308	2	XLX436FENTLE9
〃	B32n	SFAH42776	FHK42308	1	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
処置室	B31Cn	FSA41645	FHK41308	2	XLX436FENTLA9
〃	B32Cn	SFAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
M・FICU	BC32Cn	JFS42856	無	0	NNLK42850+NNL4600ENTLR9
〃	BC32n	埋込カバークリーンルーム+n	無	0	XLX460JENTLE9
〃	ec41d	検討中	無	0	NNFB84605(コーキング対応)
〃	q21	HGW2030	無	0	LGB81805 LB1
〃	無影灯	検討中	検討中	0	更新対象外
前室	a241	NFT21757	無	0	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	0	NNFB84605
便所	aC241	NFT21709	無	0	XNW1063WV LE9
1床室 1	Ba272	NFF22145k	無	1	XL553PFVKLE9
〃	a131	NF11907	無	1	XND0669WW
〃	f51	ST145	無	1	LBJ70076
〃	q21	HGW2030	無	2	LGB81805 LB1
〃	h131	STH2026K	無	1	NNF23160+FK60110
4床室 1~6	Bb323	FHU33734	無	6	XL573PFVKLA9
〃	a131	NF11907	無	6	XND0669WW
〃	a181	NF11957	無	6	XND1069WW
〃	hb61	BE-4611	無	6	ランプ交換(LDA-8L) E17
〃	f51	ST145	無	24	LBJ70076
〃	q21	HGW2030	無	24	LGB81805 LB1
〃	h131	STH2026K	無	24	NNF23160+FK60110
1床室 2~5	Ba272	NFF22145k	無	4	XL553PFVKLE9
〃	a131	NF11907	無	4	XND0669WW
〃	f51	ST145	無	4	LBJ70076
〃	q21	HGW2030	無	8	LGB81805 LB1
〃	h131	STH2026K	無	4	NNF23160+FK60110
食堂・ディールーム	p101	P2043W	無	6	PH5
〃	a241	NFT21757	無	5	XND1069WW
〃	a181	NF11957	無	2	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
パントリー	a241	NFT21757	無	2	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
1床室 6~11	Ba272	NFF22145k	無	6	XL553PFVKLE9
〃	a131	NF11907	無	6	XND0669WW
〃	f51	ST145	無	6	LBJ70076
〃	q21	HGW2030	無	12	LGB81805 LB1
〃	h131	STH2026K	無	6	NNF23160+FK60110
2階 (3)	階段(1)	別紙	別紙	無	検討中
非常用EV昇降ロビー(1)	Bc362	NFF32145	無	2	XL553PFVKLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
EPS	T31	FSA41030	無	2	XLX430NENPLE9
EVホール(1)	a241	NFT21757	無	3	XND1069WW
〃	T31	FSA41030	無	5	XLX430NENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
アラーム弁室	T21	FA21032	無	1	XLX210NENCLE9
EPS	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
医師顕鏡室(1)	A32	FSA42776	無	8	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
医師顕鏡室(2)	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9
〃	A32	FSA42776	無	6	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
標本保管室	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
固定室	A32	FSA42776	無	6	XLX460UENTLE9
〃	N21	HW2633	無	2	LGB85031
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
検体処理及び染色室	A32	FSA42776	無	18	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	4	NNFB84605
病理検査室	A32	FSA42776	無	3	XLX460UENTLE9
〃	N21	HW2633	無	4	LGB85031
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
廊下	A31	FSA41645	無	11	XLX430PENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	6	NNFB84605
採血室	B32	FSA42666F	無	6	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
顕微鏡室	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
〃	N21	HW2633	無	1	LGB85031
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
脱衣室	a181	NF11957	無	1	XND1069WW
〃	W22	検討中	無	1	LGW80169

女子便所	a181	NF11957	無	4 XND1069WW
〃	W22	検討中	無	2 LGW80169
男子便所	a181	NF11957	無	3 XND1069WW
〃	W22	検討中	無	2 LGW80169
当直室(1)	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
〃	f51	ST145	無	1 LBJ70076
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
当直室(2)	B32	FSA42666F	無	2 XLX466EENPLE9
〃	f51	ST145	無	1 LBJ70076
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
血液製剤保管管理室	A32	FSA42776	無	13 XLX460UENTLE9
〃	A162	FHA22780	無	2 XLX230UENJLA9
〃	J21	FA11928	無	1 NNF11930
〃	e41d	非常照明IL40	無	5 NNF84605
〃	f51	ST145	無	1 LBJ70076
放射線照射室	F32	FSA42001	無	1 XLX460DENPLE9
〃	f51	ST145	無	1 LBJ70076
〃	ea61d	NL56262	無	1 NNF51800
事務室	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
〃	N21	HW2633	無	1 LGB85031
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
前室	A32	FSA42776	無	1 XLX460UENTLE9
女子更衣室	A31	FSA41645	無	4 XLX430PENTLE9
男子更衣室	A31	FSA41645	無	2 XLX430PENTLE9
技師控室カンファレンス	B32n	SFAH42776	FHK42308	6 XLX466EENPLE9
〃	N21	HW2633	無	1 LGB85031
〃	e41d	非常照明IL40	無	2 NNF84605
洗浄室	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
滅菌室	F32W	FSW42021	無	2 XLW463DENZLE9
〃	e41Wd	検討中	無	1 NNF84715
無菌室	BC32t	JSF42854	無	4 XLX460JENTLE9
〃	Ga61W	FW01999	無	1 更新外
〃	ec41d	検討中	無	1 NNF84605(コーキング対応)
前室	A31	FSA41645	無	1 XLX430PENTLE9
〃	N21	HW2633	無	1 LGB85031
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
培地作成室	A32	FSA42776	無	3 XLX460UENTLE9
〃	Ga61W	FW01999	無	1 更新外
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
微生物検査室	A32	FSA42776	無	8 XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	4 NNF84605
前室	A32	FSA42776	無	1 XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
検体検査室	A32	FSA42776	無	53 XLX460UENTLE9
〃	N21	HW2633	無	3 LGB85031
〃	a181	NF11957	無	1 XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	14 NNF84605
検査DW NO.1	ea61d	NL56262	無	1 NNF51800
不明室	F32W	FSW42021	無	2 XLW463DENZLE9
呼吸機能検査室	A32	FSA42776	無	2 XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
受付 (心電図室)	A32	FSA42776	無	3 XLX460UENTLE9
〃	a241	NFT21757	無	12 XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	2 NNF84605
待合ロビー	a241	NFT21757	無	35 XND1069WW
〃	J21	FA11928	無	5 NNF11930
〃	e41d	非常照明IL40	無	4 NNF84605
ホルター解析室	A32	FSA42776	無	1 XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
腹部エコー (1)	B32n	SFAH42776	FHK42308	2 XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
腹部エコー (2)	B32n	SFAH42776	FHK42308	2 XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
腹部エコー (3)	B32n	SFAH42776	FHK42308	2 XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
生理検査室 (データ処理)	A32	FSA42776	無	9 XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	3 NNF84605
心エコー (1)	B32n	SFAH42776	FHK42308	2 XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
心エコー (2)	B32n	SFAH42776	FHK42308	2 XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
生理検査部門技師控室	A32	FSA42776	無	4 XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
心音図室	aa81	NL78396	無	6 XND1069SW
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
前室	A31	FSA41645	無	XLX430PENTLE9
〃	W22	検討中	無	1 LGW80169
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605
脳波室 (1)	aa81	NL78396	無	6 XND1069SW
〃	e41d	検討中	無	1 NNF84605
操作室	B32n	SFAH42776	FHK42308	2 XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1 NNF84605

脳波室 (2)	aa81	NL78396	無	4	XND1069SW
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
前室	a181	NF11957	無	1	XND1069WW
〃	W22	検討中	無	1	LGW80169
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
カンファレンス及びデータ管理・解析室	A32	FSA42776	無	12	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
検査部情報管理室	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
資料室	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
部長室	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
中廊下	a241	NFT21757	無	8	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	3	NNFB84605
EPS	T31	FSA41030	無	2	XLX430NENPLE9
空調機械室	T31	FSA41030	無	16	XLX430NENPLE9
廊下 (E~L-中~15側)	a241	NFT21757	無	33	XND1069WW
〃	J21	FA11928	無	3	NNF11930
〃	e41d	非常照明IL40	無	9	NNFB84605
外来待合ロビー E~D 13~15	a241	NFT21757	無	13	XND1069WW
〃	a241ww	NFT21708K	無	3	NNN62802W+NNN82200LE1+NNN80004Z
〃	e41d	非常照明IL40	無	4	NNFB84605
外来待合ロビー 15~21	T31	FSA41030	無	50	XLX430NENPLE9
〃	a241	NFT21757	無	40	XND1069WW
〃	a241ww	NFT21708K	無	6	NNN62802W+NNN82200LE1+NNN80004Z
〃	e41d	非常照明IL40	無	11	NNFB84605
男子便所	T31	FSA41030	無	2	XLX430NENPLE9
〃	a241	NFT21757	無	9	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
EPS	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
女子便所	T31	FSA41030	無	2	XLX430NENPLE9
〃	a241	SC用	無	7	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
車椅子便所 (1) (2)	a241	NFT21757	無	4	XND1069WW
ストレッチャー置場	a241	NFT21757	無	6	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
自販機コーナー	a241	NFT21757	無	3	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
資料室	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9
完全暗室	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	a271C	NFTH41759	無	2	XND1079WWLJ9
視力検査室	B32n	SFAH42776	FHK42308	6	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
処置室	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	a271C	NFTH41759	無	2	XND1079WWLJ9
〃	J21	FA11928	無	1	NNF11930
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
検査室	B32n	SFAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
レーザー治療用暗室	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	3	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
中待合	a321	NFT31757	無	13	XND1569WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	3	NNFB84605
診察室 (暗室) 1~4	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	4	XLX466EENPRA9()コーキング必要
スタッフスペース	A31	FSA41645	無	4	XLX430PENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	4	NNFB84605
診察室 (暗室) 5	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
回復室、採血・処置室	B32n	SFAH42776	FHK42308	3	XLX466EENPLE9
〃	B31Cn	FSA41645	FHK41308	2	XLX436FENTLA9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
産科1診察室、産科2診察室	B32n	SFAH42776	FHK42308	4	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
検診室 (1) (2)	B32n	SFAH42776	FHK42308	4	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
中待合	a321	NFT31757	無	10	XND1569WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
エコー室	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	1	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
婦人科2診察室、検診室 (2)	a321	NFT31757	無	1	XND1569WW
〃	B32n	SFAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPLE9
〃	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
内診処置室、検診室 (1)	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	4	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
婦人科1診察室、資料室	B32n	SFAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPLE9
〃	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
手術・回復コーナー	B32n	SFAH42776	FHK42308	5	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
耳鼻科・処置室	B32n	SFAH42776	FHK42308	6	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
診察室 (1)・(2)	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	4	XLX466EENPRA9()コーキング必要

2階
(4)

2階
(5)

〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
処置 1・2・3	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	a271C	NFTH41759	無	2	XND1079WWLJ9
〃	as91	ST212 150φ	無	3	XLH1560UW LJ9
診察 1・2	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
耳鼻科通路・検査	A31	FSA41645	無	4	XLX430PENTLE9
〃	B32n	SFAH42776	FHK42308	3	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	3	NNFB84605
中待合	a321	NFT31757	無	10	XND1569WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	3	NNFB84605
〃	J21	FA11928	無	1	NNF11930
技工室、X-P	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9
〃	A32	FSA42776	無	2	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
口腔外科 診察 ユニット 1・2・3	B32n	SFAH42776	FHK42308	17	XLX466EENPLE9
〃	J21	FA11928	無	4	NNF11930
〃	a241	NFT21757	無	5	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	3	NNFB84605
光治療・手術室	B32n	SFAH42776	FHK42308	10	XLX466EENPLE9
〃	Gb61W	検討中	無	1	更新外
〃	B32Cn	FSAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPRA9()コーキング必要
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
皮膚科・処置室・診察 2	A161	FHA21730	無	3	XLX210PENJ LE9
〃	B32n	SFAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPLE9
〃	a241	NFT21757	無	3	XND1069WW
〃	J21	FA11928	無	2	NNF11930
〃	B31n	FSA41645	FHK41308	3	XLX436FENTLE9
〃	B161n	FHA21793	FHK21350	1	XLX210RENJ
〃	e41d	非常照明IL40	無	4	NNFB84605
診察 1	B32n	SFAH42776	FHK42308	2	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
外来階段 (2)	別紙	別紙	無		検討中
副院長室 × 2	Bd324	NHU34734F	無	8	XL574PFVKLA9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
院長室	H3224	検討中	無	30	XLX430NENPLR9
〃	T21	FA21032	無	1	XLX210NENCLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
幹部室 (1) (2) (3)	Bd324	NHU34734F	無	12	XL574PFVKLA9
〃	e41d	非常照明IL40	無	3	NNFB84605
応接室、管理部長室	H3224	検討中	無	60	XLX430NENPLR9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
看護部長室 × 2	Bd324	NHU34734F	無	8	XL574PFVKLA9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
会議室 1	Bd324	NHU34734F	無	6	XL574PFVKLA9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
多目的ホール	S341	検討中	無	168	TRL1500L28D-APD
〃	Td32	FSAE42076F	無	120	NNF26914CLR9 ※新設240台
〃	e41d	非常照明IL40	無	6	NNFB84605
PS	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
研究室 (パソコンデータ解析)	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
研修教育資料室	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
研究室 (臨床研修)	A32	FSA42776	無	12	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
カンファレンス室 (研修・教育)	A32	FSA42776	無	8	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
総務課	A32	FSA42776	無	29	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	9	NNFB84605
湯沸室、PS	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9
〃	T21	FA21032	無	1	XLX210NENCLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
倉庫	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
廊下 (E~L-2~9)	a241	NFT21757	無	63	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	14	NNFB84605
研修室3 (医大)	A32	FSA42776	無	8	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
階段 (5)	別紙	別紙	無		検討中
非常EV 昇降ロビー (2)	Bc233	NHU23734F	無	2	XL553PFVKLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
EVホール (2)	Bc233	NHU23734F	無	2	XL553PFVKLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
アラーム弁室	T21	FA21032	無	1	XLX210NENCLE9
EPS	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
女子便所	a181	NF11957	無	9	XND1069WW
〃	T31	FSA41030	無	3	XLX430NENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
男子便所、SK	a181	NF11957	無	8	XND1069WW
〃	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
研修室 (看護短大) 1、2	A32C	FSA42776	無	15	XLX460UENTLR9
〃	e41d	非常照明IL40	無	4	NNFB84605

会議室 2	A32C	FSA42776	無	9	XLX460UENTLR9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
廊下 (E~L-9~14)	a241	NFT21757	無	50	XND1069WW
〃	L356	検討中	無	15	NTS53422B+NTS90355+NTS91092 ※既設10台
〃	T31	FSA41030	無	11	XLX430NENPLE9
〃	eh81d	LB98580N	無	3	NNFB87609
〃	e41d	非常照明IL40	無	6	NNFB84605
DS、前室	Bc233	NHU23734F	無	2	XL553PFVKLE9
〃	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
EPS	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
図書室	a241	NFT21757	無	6	XND1069WW
〃	A162	FHA22780	無	2	XLX230UENJLA9
〃	A32	FSA42776	無	14	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	5	NNFB84605
女子便所	a181	NF11957	無	4	XND1069WW
〃	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
男子便所	a181	NF11957	無	4	XND1069WW
〃	T21	FA21032	無	1	XLX210NENCLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
コピーコーナー	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
廊下 (E~L-中~14側)	a241	NFT21757	無	11	XND1069WW
〃	L356	検討中	無	15	NTS53422B+NTS90355+NTS91092 ※既設10台
〃	eh81d	LB98580N	無	3	NNFB87609
2階 (6) 外部階段 (4)	別紙	別紙	無		検討中
仮眠室	B32	FSA42666F	無	1	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
白衣コーナー	A31	FSA41645	無	2	XLX430PENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
医局・ラウンジ	A32	FSA42776	無	8	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
医局10、11、12、13、14	A32	FSA42776	無	28	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	5	NNFB84605
男子職員更衣室、女子職員更衣室	A32	FSA42776	無	4	XLX460UENTLE9
廊下 (D~D中-3~10)	a241	NFT21757	無	17	XND1069WW
〃	a241	NFT21757	無	15	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	7	NNFB84605
EPS×2 PS	T21	FA21032	無	2	XLX210NENCLE9
〃	T31	FSA41030	無	1	XLX430NENPLE9
研修医室	A32	FSA42776	無	21	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	6	NNFB84605
談話コーナー	Bb323	FHU33734	無	3	XL573PFVCLA9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
女子更衣室	A31	FSA41645	無	1	XLX430PENTLE9
男子便所、女子便所	a181	NF11957	無	10	XND1069WW
〃	T31	FSA41030	無	2	XLX430NENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
湯沸コーナー	a241	NFT21757	無	1	XND1069WW
脱衣室	a241	NFT21757	無	1	XND1069WW
〃	W22	検討中	無	1	LGW80169
フォトセンター、医局9	A32	FSA42776	無	8	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
廊下 (A~D-2~6)	a241	NFT21757	無	9	XND1069WW
〃	a241	NFT21757	無	9	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	4	NNFB84605
医局1~8	A32	FSA42776	無	32	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	8	NNFB84605
看護師 (女性) 更衣室	A31	FSA41645	無	0	XLX430PENTLE9
〃	T31	FSA41030	無	0	XLX430NENPLE9
脱衣室×2 女子便所	a181	NF11957	無		XND1069WW
〃	T31	FSA41030	無		XLX430NENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無		NNFB84605
姿見鏡	T32	FSA42052	無	1	XLX460NENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
学生女子更衣室	A31	FSA41645	無	8	XLX430PENTLE9
〃	T31	FSA41030	無	2	XLX430NENPLE9
女子便所、SK	a181	NF11957	無	0	XND1069WW
〃	T31	FSA41030	無	0	XLX430NENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	0	NNFB84605
外来待合ロビー (D~E-9~13)	a241	NFT21757	無	7	XND1069WW
〃	a241ww	NFT21708K	無	5	NNN62802W+NNN82200LE1+NNN80004Z
〃	a241	NFT21757	無	11	XND1069WW
〃	a321	NFT31757	無	2	XND1569WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	7	NNFB84605
外部階段 (6)	別紙	別紙	無		検討中
倉庫	A31	FSA41645	無	0	XLX430PENTLE9
休憩室	B32	FSA42666F	無	0	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	0	NNFB84605
電話交換室	A32	FSA42776	無	0	XLX460UENTLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	0	NNFB84605
心理療法室 (2)	B32	FSA42666F	無	2	XLX466EENPLE9

〃	e41d	非常照明IL40	無	1	NNFB84605
学生談話室	A32	FSA42776	無	0	XLX460UENTLE9
〃	a241	NFT21757	無	0	XND1069WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	0	NNFB84605
中待合(精神科)	a321	NFT31757	無	8	XND1569WW
〃	e41d	非常照明IL40	無	3	NNFB84605
診察室2 処置室	B32	FSA42666F	無	4	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
診察室1 心理療法室(1)	B32	FSA42666F	無	4	XLX466EENPLE9
〃	e41d	非常照明IL40	無	2	NNFB84605
		#N/A		#N/A	#N/A
	XBL	FA21117	無	28	5.7
	XBHa	FA42133	無	7	15.9
	YBL(片)	FA20112	無	12	5.7
	YBL(両)	FA20122	無	6	9.3

階段 照明機器取付予定数量一覧

※黄色枠はLED交換済み又は改修工事予定のため、今回工事の対象外

階数	部屋名	照明器具記号	型 式	付属品	台数	LED型式
階段-1 (1)	階段-1 B1F~3F "	M31E XBL	FAA41857 FA21117	XLX210PENJ LI 無	8	NNFC42135LE9 1 FA20316CLE1
階段-1 (2)	階段-1 4F~10F	M31E	FAA41857	無	13	NNFC42135LE9
階段-2	階段-2 B1F~3F "	M31E XBL	FAA41857 FA21117	無 無	7	NNFC42135LE9 1 FA20316CLE1
階段-3	階段-3 " " "	M31E F31 XBL XBHa	FAA41857 FSA41038 FA21117 FA42133	無 無 無 無	10	NNFC42135LE9 2 XLX430AENPLE9 1 FA20316CLE1 3 FA40333CLE1
階段-(5) (1)	階段 (5) "	M31E XBL	FAA41857 FA21117	無 無	7	NNFC42135LE9 1 FA20316CLE1
階段-(5) (2)	階段 (5) "	M31E XBHa	FAA41857 FA42133	無 無	14	NNFC42135LE9 2 FA40333CLE1
階段-(6)	階段 (6) " " "	M31E a241 XBL XBHa	FAA41857 FF22888K NFT21757 FA21117 FA42133	無 無 無 無 無	2	NNFC42135LE9 対象外 2 XND1069WW 1 FA20316CLE1 1 FA40333CLE1
階段-(7)	階段 (7) "	M31E XBHa	FAA41857 FA42133	無 無	2	NNFC42135LE9 1 FA40333CLE1