

【仕様書 別紙1】

契約種別等一覧

| 番号 | 施設名 | 供給場所 | 業種及び用途 | 電気方式 | 供給電圧(V) | 計量電圧(V) | 標準周波数(Hz) | 受電方式 | 蓄熱設備 | | 夜間電力 契約 | 発電設備 | | | 電力の検針 | | 契約電力(kW) | 予定使用電力量(1力年分)(kWh) |
|----|----------|------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|-------|---------|-----------|------------|---------|--------|--------------|-----------|------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | | 蓄熱設備の有無 | 蓄熱調整契約の有無 | | 非常用発電設備 | 常用発電設備 | 特別高圧自家発供給電力A | 自動検針装置の有無 | 検針方法 | | |
| 1 | 山梨県立中央病院 | 甲府市富士見1-1-1 | 病院 | 交流3相3線式 | 20000 | 20000 | 50 | 2回線受電 | 有(蓄熱槽) | 有 | 有 | 有 | 有 | 400キロワット | 有 | - | 2,000 | 8,330,884 |
| 2 | 山梨県立北病院 | 韮崎市旭町上條南割3314-13 | 病院 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 50 | 1回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | - | 有 | - | 341 | 1,396,500 |