

【仕様書 別紙1】

契約種別等一覧

番号	施設名	供給場所	業種及び用途	電気方式	供給電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	蓄熱設備		夜間電力 契約	発電設備			電力の検針		契約電力(kW)	予定使用電力量(1力年分)(kWh)
									蓄熱設備の有無	蓄熱調整契約の有無		非常用発電設備	常用発電設備	特別高圧自家発供給電力A	自動検針装置の有無	検針方法		
1	山梨県立中央病院	甲府市富士見1-1-1	病院	交流3相3線式	20000	20000	50	2回線受電	有(蓄熱槽)	有	無	有	有	400キロワット	有	-	2,000	8,325,649
2	山梨県立北病院	韮崎市旭町上條南割3314-13	病院	交流3相3線式	6000	6000	50	1回線受電	無	無	無	有	無	-	有	-	341	1,463,119